



Spett.le  
SUAP  
VIA S. Andrea n. 1 31035, Crocetta Del  
Montello  
PEC: [suap.tv@certpec.camcom.it](mailto:suap.tv@certpec.camcom.it);

Frosinone, 27/08/2025

**PROTOCOLLO:** GEST/GDe/VMi/2025/1160

**OGGETTO:** Comunicazione SUAP pratica n.02487510907-05052025-1022 - SUAP 2762 - 02487510907 ALIA MENTIS S.R.L.

**PROGETTO:** VARIANTE GENERALE AL P.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ZONA "D3/03" DI CUI ALLA L.R. N. 11/2004 - ART. 20 c. 8 TER E ART. 21 E DENOMINATO "AREA PRODUTTIVA VIA DEI MINATORI SUD"

Con riferimento alla vostra richiesta del 25/08/2025 (rif. PEC [suap.tv@certpec.camcom.it](mailto:suap.tv@certpec.camcom.it);) corredata di elaborato grafico riguardante l'Opera, Società Gasdotti Italia precisa quanto segue:

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08*) nonché in accordo alle



normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi. In relazione alle predette normative, Società Gasdotti Italia a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di gasdotto).

Atteso quanto sopra, sulla base dei dati castali forniti, si rende noto che nell'area d'interesse delle vostre attività è sito il gasdotto denominato Carnuda-Maser DM 150 DP 71.

Vi concediamo il nulla osta, per quanto di nostra competenza, per i lavori e la realizzazione delle opere previsti in Via Dei Minatori, Crocetta Del Montello (TV), purché vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

- a) Le opere in progetto potranno essere realizzate in parallelismo del gasdotto Carnuda-Maser DM 150 DP 71 purché, nel punto di interferenza sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) e una distanza minima di sicurezza, misurata in senso orizzontale considerando una pendenza pari a 0 gradi, tra le superfici affacciate più vicine delle condotte non inferiore a 12 m (metri);
- b) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del gasdotto Carnuda-Maser DM 150 DP 71 purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) e una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a 1,5 m (metri);
- c) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0775-88601), che provvederà al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale;
- d) Tutte le attività di scavo all'interno delle nostre fasce di servitù e interferenti con i nostri gasdotti potranno essere eseguite solo alla presenza di Personale Società Gasdotti Italia;



- e) Durante la fase di svolgimento lavori e realizzazione delle Vs opere in tutti i punti di attraversamento del gasdotto (con qualsiasi tipologia di mezzo), dovranno essere realizzati a Vs cura e spesa ripartitori di peso, opportunamente dimensionati, atti a garantire la sicurezza del gasdotto. Tali ripartitori dovranno essere posizionati ad una distanza di 1 m (metro) dalla faccia superiore del gasdotto;
- f) Eventuali realizzazioni di pozzetti e sistemi per l'illuminazione a servizio delle opere interferenti, dovranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a metri 12,5 dalla faccia esterna del gasdotto;
- g) L'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del gasdotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1,00 dal gasdotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Non sono consentite altre tecniche (minitrincea / T.O.C.). Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del gasdotto;
- h) Nel corso dei lavori, nessun intervento che comporti l'uso di trivelle, battipalo e attrezzature simili potranno essere effettuate sopra ed in prossimità della tubazione per non pregiudicare l'integrità della stessa;
- i) Gli scavi nei pressi del gasdotto dovranno essere ripristinati e ricoperti non appena terminate le attività di posa;
- j) Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa la richiedente dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Società Gasdotti Italia il cronoprogramma dei propri lavori;
- k) La richiedente si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui ai punti sopra a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;



- l) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di gasdotto;
- m) Qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non siano rispettate le condizioni di cui ai punti sopra, gli stessi dovranno essere interrotti e Società Gasdotti Italia dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate, ma a Vs. spese, ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Società Gasdotti Italia, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- n) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di gasdotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.

Resta, altresì, inteso che la fascia asservita al nostro gasdotto, pari a metri 12 per parte a partire dalla faccia esterna della condotta del gasdotto Carnuda-Maser DM 150 DP 71, dovrà essere lasciata a terreno agrario: non potrà essere realizzata alcuna tipologia di strada o recinzione, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta e tantomeno il piano campagna.

Qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non siano rispettate le condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo ed immediatamente revocato e gli stessi dovranno essere interrotti. A seguito Società Gasdotti Italia dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate, ma a Vs. spese, ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti (ripristino allo stato quo ante). In tal caso sarà cura della stessa Società Gasdotti Italia formalizzare trasmettere il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza.



In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al gasdotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

A scopo illustrativo l'immagine della cartografia GIS, con evidenza in rosso del Gasdotto in questione, denominato Carnuda-Maser DM 150 DP 71:



Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Vostre opere entro e non oltre mesi 18 dalla predetta accettazione.



Vi ricordiamo che trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Società Gasdotti Italia S.p.a. resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo ai seguenti contatti:

- a) numero telefonico: 0775-88601;
- b) e-mail: [vincenzo.migliorelli@sgispa.com](mailto:vincenzo.migliorelli@sgispa.com); [enrico.stefanelli@sgispa.com](mailto:enrico.stefanelli@sgispa.com);
- c) indirizzo Pec: [operation@pec.sgispa.com](mailto:operation@pec.sgispa.com);

Distinti saluti  
**S.G.I S.p.A**  
**Esercizio e Manutenzione**