



Prot. N.

SN/bm

Allegati N.

Spett.le

SUAP del Comune di Montegalda

Cittadella, 02 MAR. 2023

OGGETTO: Richiesta di parere idraulico per l'ampliamento di un capannone.
Richiedente: **BORROMEIO DESIGN S.r.l.**
- **FGF Industry S.p.A.**
Indizione Conferenza dei Servizi.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta a questo Ufficio in data 13.02.2023 (agli atti dell'ente con il prot. 2513), **nulla osta** da parte dello scrivente Consorzio di bonifica Brenta, limitatamente agli aspetti idraulici di competenza, alla realizzazione dell'ampliamento del capannone, secondo le seguenti specifiche:

- lo scarico indiretto, tramite una canaletta privata nello scolo Fratta, delle acque meteoriche provenienti dall'ampliamento del capannone esistente (Ambito 1 e Ambito 2). Al fine di "mitigare" le nuove portate derivanti dalla realizzazione delle nuove opere, così come previsto nello studio di compatibilità idraulica, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale 2948/2009 e s.m.i., dovrà, come previsto, essere ricavato un volume totale di 470 m³, ricavati dalla realizzazione di un bacino d'invaso a cielo aperto. Tale volume per l'area d'intervento di 7.494 m² corrisponde a 627 m³/ha. In corrispondenza dell'esistente fossato, dovrà essere realizzato un unico manufatto limitatore di portata che consenta il passaggio verso valle di una portata complessiva non superiore a 5,5 litri/secondo.

Il presente nulla-osta è limitato agli aspetti quantitativi, rinviando alle competenti Autorità il pronunciamento sull'autorizzabilità dello scarico in relazione alla "qualità" delle acque ed è rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità idraulica con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non sostituisce in alcun modo gli altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 368/1904 e n. 523/1904 o di altro tipo o genere (idraulico, paesaggistico, ambientale, ...) che sono necessari e dovranno essere sottoscritti dai proprietari dei terreni.

Quanto sopra è condizione di efficacia della concessione idraulica.

Si chiede che il presente parere idraulico venga inserito nel verbale della Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- ing. Umberto Niceforo -

