

Prot. N. 2023.0003651

Vs. rif. REP\_PROV\_VI/VI-SUPRO 0063478 del 13/02/2023

Red: Buc

Ver: DAS

Prot. Prec.

Vicenza, 13/03/2023

Spett.le

Sportello n.5812 - SUAP CIVITAS

suap.vi@cert.camcom.it

e p.c.

Spett.le

Comune di Montegalda

comune.montegalda.vi@pecveneto.it

**Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.02466760283-06062022-1531 - SUAP 5812 - 02466760283 BORROMEO DESIGN S.R.L.**

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto, richiamata la precedente nota prot. 2022.0013666 del 18/10/2022, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in argomento **con le seguenti considerazioni e prescrizioni.**

Per quanto riguarda la rete fognaria acque nere, si prende atto che le reti interne sono di tipo separato e che il progetto prevede l'impiego di un sistema di smaltimento alternativo, la cui autorizzazione non compete alla scrivente; si prende atto inoltre che, lo stesso progetto, prevede una predisposizione per il futuro allacciamento alla rete fognaria pubblica su Via Zocco, attualmente non presente e non pianificata dalla scrivente.

Per quanto riguarda la rete di acquedotto, qualora fosse necessario un nuovo allacciamento alla rete idrica, ci si riserva l'emissione di un preventivo per la realizzazione dello stesso su specifica richiesta da parte del Proponente.

Si coglie l'occasione per ricordare, qualora si intendesse, o fosse necessario, prevedere un impianto antincendio, le disposizioni di cui agli art. 51, 52 e 53 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato riguardanti il "Servizio Antincendio", con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 52, ovvero *"Come dettagliato all'art.53, l'Utente può richiedere un'utenza uso antincendio, tenendo presente che relativamente alla portata erogata, essa è variabile in funzione della pressione della rete, che nel tempo può essere soggetta a variazioni o modifiche. Agli Utenti privati che debbano dotarsi di impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione"* e all'art. 53, ovvero *"Per quanto riguarda le Utenze Antincendio si precisa che le direttive contenute nella normativa vigente non impongono alcun obbligo od onere a carico del Gestore per garantire la portata idrica ai richiedenti la fornitura"*.

Fermo quanto altro previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si rimane a disposizione, per ogni utile chiarimento, Corrado Busato al tel. 340 7628631 o e-mail [corrado.busato@viacqua.it](mailto:corrado.busato@viacqua.it).

Distinti saluti.

Stefano D'Attilio  
RESPONSABILE INVESTIMENTI

