



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
TREVISO

Area Prevenzione Incendi

TRASMESSO VIA PEC

Allo Sportello Unico per le Attività
produttive del Comune di
Salgareda
All'att.ne dell'Arch. Gabriele Favaretto

Oggetto: Comune di Salgareda - Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i per l'applicazione della procedura sportello unico di attività produttive relativa alla ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo: Casa Vinicola Bosco Malera sito in via Correr 17.

Si riscontra la nota pari oggetto, con la quale codesto Ufficio ha invitato lo scrivente Comando ad inviare le informazioni utili per le valutazioni di cui all'oggetto.

Al riguardo si comunica che questo Ufficio, per la Ditta in oggetto indicata, ha istruito il fascicolo n. 24039 e in data 13.11.2017 con nota prot. n. 21529 ha approvato un progetto di ampliamento della cantina (attività di cui ai p.ti 70 - 36 - 34 - 44 -74 dell'allegato I° al D.P.R. 01.08.2011, n. 151).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

ST

COMUNE DI SALGAREDA (TV)				
Ragioneria	Prot. n° - 12770		Biblioteca	
Tributi	12 DIC 2017		Serv. Sociali	
Segreteria			LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/>	
Demografici			Urbanistica	
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.	Ambiente
Messò Com.	Sindaco	Segretario		Attività Prod.

Via Santa Barbara, 5 - 31100 TREVISO

Centralino Uffici Amministrativi
Prevenzione Incendi

Sala Operativa
E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it
E-mail certificata: com.treviso@cert.vigilfuoco.it

per il Comandante prov.le
(Micele)
D.V.D. Giuseppe Quinto

(FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE)

Tel. 0422/358.111
Tel. 0422/358.127-128-129

Tel. 0422/358.100-101 - soccorso **115**

prot. 11563 del 13.11.2017

dipvvf.COM-TV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0021529.13-11-2017



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TREVISO

"Incede per Ignes"

Ufficio PREVENZIONE INCENDI

Alla Ditta CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL
Via Correr, 17
31040 SALGAREDA (TV)

Al Comune di SALGAREDA (TV)

OGGETTO: Comune di SALGAREDA (TV) – Pratica n. 24039 rif prot.20444 del 23/10/2017
Ditta CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL – Via Correr,17 – Richiesta di parere di valutazione progetto per realizzazione ampliamento con nuovo magazzino confezioni di vino con relativi imballi da confezionamento da mq 3100 e con impianto fotovoltaico da 68 KW in copertura del magazzino e variante lay - out interno con centrale termica da kW 1490 alimentata a gasolio e spostamento deposito con serbatoio interrato di GPL da 1,65 mc a servizio di tubi radianti esistenti.
(attività di cui ai punti 70/C – 36/B – 34/C -44/B -74/C - dell'elenco allegato al DPR 01.08.11).

In relazione alla domanda di parere di conformità sopra emarginata si comunica che la documentazione progettuale, prodotta ai sensi del D.P.R. 01 agosto 2011, n° 151, risulta

conforme alla normativa vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi

con le seguenti prescrizioni:

1. il locale pompe antincendio sia rispondente alle norme UNI 11292/ 2008 con accesso dall'esterno.e con sistema di pompaggio conforme alle UNI 12845.
2. l'impianto fotovoltaico sia installato conforme alla lett circ n. 1324 del 7/02/2012 e dotato di un interruttore di sgancio in modo da sezionare la corrente prodotta dai pannelli all'esterno del fabbricato con sezionamento a valle dei quadri di stringa e l'interfaccia l'anel al fine di evitare pericoli di folgorazione in caso di spegnimento di incendi .
3. Sia installata la cartellonistica indicante il rischio elettrico dell'impianto FV conforme la D.vo 81/2008 e alla circolare Min. Interno sopra richiamata.

Al termine dei lavori e prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, codesta ditta dovrà produrre a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** per le attività si cui all'Allegato I al D.P.R. 151/11, unitamente alle dichiarazioni e certificazioni, redatte secondo la modulistica di cui al Decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

IL RESPONSABILE dell'ISTRUTTORIA
Il Funzionario
(Guidotti)

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993

IL COMANDANTE PROV.LE
(Micele)

(FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE)

Via Santa Barbara, 5 – 31100 TREVISO

Centralino Uffici Amministrativi

Tel. 0422/358.111

* Prevenzione Incendi

Tel. 0422/358.127/128/129

Sala Operativa

Tel. 0422/358.100-101 - soccorso

E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it

E-mail certificata: com.treviso@cert.vigilfuoco.it

115