

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
Azienda Ospedaliera

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Ugo Carpenè

Oderzo,
Prot.

25.05.18
96408

UNIPASS del Comune di

SALGAREDA

Cod. Pratica 00191530260-20102017-1443

COMUNE DI SALGAREDA (TV)				
Ragioneria	Prot. n° 5761		Biblioteca	
Tributi	25 MAG 2018		Serv. Sociali	
Segreteria			LL.PP. ✓	
Demografici			Urbanistica	
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.	Ambiente
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.	

OGGETTO: Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo **Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.** in Variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1260/2010 e s.m.i. e dell'art. 4 L.R. 55/2012 e s.m.i. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.

In riferimento alla pratica UNIPASS assunta al Protocollo aziendale in data 24.04.2018 con il n. 76757 pari oggetto, si esprime, sulla scorta della documentazione inviata e per quanto di competenza, **Parere Favorevole**, fermo restando quanto già indicato nel ns. precedente parere Prot. n. 6720 del 12.01.2018.

Distinti saluti.

Azienda ULSS2
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Il Direttore
Dr. Sandro CINQUETTI

Responsabile del Procedimento : - dr. Sandro Cinquetti
Responsabile dell'Istruttoria: - TdP dott. Gianni Carpenè
tel.: 0422/715654 - fax: 0422/715631 - e-mail: gianni.carpene@aulss2veneto.it

Posta elettronica certificata
protocollo@ulss2@pecveneto.it

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
AZIENDA

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene, Sanità Pubblica e
Medicina di Comunità
Distretto Iuvvino

Oderzo,
Prot.

12.01.18
6720

UNIPASS del Comune di

SALGAREDA

Cod. Pratica 00191530260-20102017-1443

OGGETTO: Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo **Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.** in Variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1260/2010 e s.m.i. e dell'art. 4 L.R. 55/2012 e s.m.i. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.

In riferimento alla pratica UNIPASS assunta al Protocollo aziendale in data 01.12.2017 con il n. 216367 pari oggetto si esprime, sulla scorta della documentazione inviata e per quanto di competenza, **Parere Favorevole**, a condizione che:

- i servizi igienici e le docce, privi di aerazione naturale diretta, siano dotati di idoneo impianto di ventilazione meccanica, come previsto al punto 2.1 e) e 2.2 della Circolare Regionale n. 13/97 (*Criteria generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario*);
- le porte dei servizi igienici, siano opportunamente munite di serratura d'emergenza azionabile dall'esterno e indicatore di presenza, come previsto al punto 2.1 d) della Circolare Regionale n. 13/97 (*Criteria generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario*);
- i locali spogliatoio e docce siano dimensionati in rapporto al numero degli addetti e siano realizzati in conformità a quanto previsto ai punti 2.3 e 2.2 della Circolare Regionale n. 13/97 (*Criteria generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario*);
- sia data comunicazione d'inizio attività da parte della Ditta, completando la scheda informativa con le notizie mancanti riguardanti la lavorazione.

Distinti saluti.



Il Direttore
Giovanni Gallo

Responsabile del Procedimento: - dr. Giovanni Gallo
Responsabile dell'Istruttoria: - TdP dott. Gianni Carpenè - TdP dott. Danilo Mazzon
tel.: 0422/715654 - fax: 0422/715631 - e-mail: gianni.carpene@aulss2veneto.it