



Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



Comune di Porto Tolle

dicembre 2019

Schede intervento edifici



arch. Veronica De Stefani

*via g. matteotti 187/3 -45018- Porto Tolle RO
T. +39 328 6678865; arch-destefani@tiscali.it*



ELENCO EDIFICI

| | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| I_EP_01 - Sede comunale | Ambulatori medici | Cimiteri |
| I_EP_02 - Anagrafe-Ufficio Tecnico-Polizia Locale | I_AmP_01 Donzella | I_CP_01 Ca' Tiepolo |
| I_EP_03 - Proloco-Uffici amministrativi-Altro | I_AmP_02 Tolle | I_CP_02 Donzella |
| I_EP_04a - Servizi igienici pubblici L.go Europa | I_AmP_03 Polesine Camerini | I_CP_03 Tolle |
| I_EP_04b - Servizi igienici pubblici P.zza Mercato | I_AmP_04 Scardovari | I_CP_04 Scardovari |
| I_EP_05 - Ex Asilo Badaloni | I_AmP_05 Bonelli | I_CP_05 Ca' Venier |
| I_EP_06 - Primaria "Ca' Tiepolo" | I_AmP_06 Santa Giulia | I_CP_06 Cà Zuliani |
| I_EP_07 - I.P.S.I.A. C. Colombo | I_AmP_07 Ca' Venier | I_CP_07 Boccasette |
| I_EP_08 - Secondaria "Ca' Tiepolo" | I_AmP_08 Ca' Zuliani | |
| I_EP_09 - Infanzia "Ca' Tiepolo" | I_AmP_09 Pila | |
| I_EP_10 - Sala della Musica | I_AmP_10 Boccasette | |
| I_EP_11 - Palestra via Brunetti | | |
| I_EP_12 - Palestra via Giordano | | |
| I_EP_13 - Asilo nido "Peter Pan" | | |
| I_EP_14 - Biblioteca | | |
| I_EP_15 - Palazzetto L. Milani | | |
| I_EP_16 - Palatennis | | |
| I_EP_17 - Stadio U. Cavallari | | |
| I_EP_18 - Primaria "Donzella" | | |
| I_EP_19 - Primaria "Boccasette" | | |
| I_EP_20 - Primaria "Scardovari" | | |
| I_EP_21 - Secondaria "Scardovari" | | |
| I_EP_21a - Palestra secondaria "Scardovari" | | |
| I_EP_22 - Centro sportivo "Moreno De Bei" | | |
| I_EP_23 - Centro Sportivo "Lorenzo Zanetti" | | |
| I_EP_24 - Sede di "Solidarietà Delta" | | |
| I_EP_25 - Sala civica | | |
| I_EP_26 - Sede partito Scardovari | | |
| I_EP_27 - Mensa | | |



Denominazione: **Municipio**

Categoria: **Uffici amministrativi**

Funzione: Sede comunale

Indirizzo: Piazza Ciceruacchio 9

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| SOLUZIONI DI ACCESSIBILITA' AREA ESTERNA COMPUTATE in I_SP_01 | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|------------|------|-------|
| Pavimentazione | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|-------------------------|------|-------|
| Spazio antistante | Vedi intervento I_SP_01 | | |
| Rampa | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Sostituire porta ingresso | A-01 | 3.808€ |
| Porta ingresso secondaria | Inserire vetrofania (nr. 2) | A-02 | 90€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr. 2) | I-01 | 495€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Posizionamento campanello di chiamata per ingresso secondario | A-06 | 900€ |
| | | | 5.293€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|----------------|
| Porte | Sostituzione porta sala consigliare | I-19 | 450€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | P1 e P2: inserire sedie dotate di braccioli (nr 6) | I-02 | 600€ |
| | Prevedere nr. 1 appoggio ischiatico | I-04 | 125€ |
| | Distributore automatico | I-08 | 1500€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 3) | I-09 | 900€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 3) | I-10 | 1.500€ |
| | Segnaletica direzionale (nr 10) | I-11 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 25) | I-12 | 300€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | I-10a | 65€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 25) | I-13 | 420€ |
| | Segnaletica tattile per corrimano (nr 8) | I-14 | 240€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (105 ml) | I-15 | 4.725€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (5 ml) | I-16 | 300€ |
| | | | 11.625€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-----------|--|-------------|----------------|
| Ascensore | Sostituzione bottoniera di piano (nr 2) | V-02 | 170€ |
| Scala | Fascia antidrucciolo su gradini (40 ml) | V-03 | 1.200€ |
| | Sostituzione e installazione corrimano ove mancante (60 ml) | V-04 | 9.000€ |
| Rampa | | | |
| | | | 10.370€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione servizio igienico (nr 1) | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | Sostituzione lavabo in antibagno | S-04 | 450€ |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | Dotazione di specchio+portasapone+portasalviette antiwc | S-15-S-17 | 380€ |
| Campanello allarme | Campanello allarme a corda (azionabile da H 30 cm) | S-20 | 150€ |
| | | | 11.980€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
|------------------|-------|----------|------------------|-------|----------|-------------------------------|-------|----------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | |
| | | | | | | | | | Accesso edificio | 5.293€ |
| | | | | | | | | | Spazi interni | 11.625€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | 10.370€ |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | 11.980€ |
| | | | | | | | | | Altro | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 39.628€ | |
| | | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |

Per rendere accessibili a tutti le funzioni svolte nell'edificio comunale occorre dotare gli uffici di:

- Dispositivi e software idonei a sottotitolazione consigli comunali e convegni/conferenze
- App per erogazione servizi di front-office per disabili sensoriali (messaggi/informazioni in LIS-totem informativi per non udenti-app per scrittura simultanea messaggi vocali)
- Avvio progetto studio per realizzazione segnaletica in CAA

Per queste voci non è attualmente possibile fornire una stima di massima



Denominazione: **Anagrafe/Ufficio tecnico/Polizia Locale**

Categoria: **Uffici amministrativi**

Funzione: Sede comunale

Indirizzo: Piazza Ciceruacchio 11, 12

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Assenza di complanarità al percorso | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Altro | | | |
| SOLUZIONI DI ACCESSIBILITA' AREA ESTERNA COMPUTATE in I_SP_01 | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|------------|------|-------|
| Pavimentazione | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale 1 | Sostituire porta ingresso anagrafe | A-01 | 3.330€ |
| Porta ingresso principale 2 | Inserire vetrofania porta ingresso UT e PL (nr. 8) | A-02 | 360€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr. 2) | I-01 | 495€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Posizionamento campanello di chiamata (nr. 2) | A-06 | 1.800€ |
| | | | 5.985€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------------------------|----------------|
| Porte | Sostituzione porta ingresso U.T. | I-19¹ | 450€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | PT e P1: inserire sedie dotate di braccioli (nr 6) | I-02 | 600€ |
| | Inserire appoggio ischiatico (nr 2) | I-04 | 250€ |
| | Distributore automatico | I-08 | 1.500€ |
| | Adeguamento bancone info (nr 3) | I-05 | 3.600€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 4) | I-09 | 1.200€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 4) | I-10 | 2.000€ |
| | Segnaletica direzionale (nr 6) | I-11 | 300€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 7) | I-12 | 175€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 7) | I-13 | 245€ |
| | Segnaletica tattile per corrimano (nr 8) | I-14 | 240€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (40ml) | I-15 | 1.800€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (5 ml) | I-16 | 300€ |
| | | | 12.660€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-----------|---|-------------|---------------|
| Ascensore | | | |
| Scala | Fascia antisdrucciolo su gradini (50 ml) | V-03 | 1.250€ |
| | Installazione corrimano lato ascensore e sostituzione corrimano esistente ultima rampa (H80) (15 ml) | V-04 | 2.250€ |
| | Prolungamento corrimano per 30 cm ove possibile (nr 2) | V-07 | 320€ |

| | | | |
|-------|--|--|---------------|
| Rampa | | | |
| | | | 3.820€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione servizio igienico (nr 1) | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|------------------|-------|----------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
| | | | | | | Parcheggio | | | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | |
| | | | | | | Accesso edificio | 5.985€ | | |
| | | | | | | Spazi interni | 12.660€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | 3.820€ | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 11.000€ | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 33.465€ |
| | | X | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |

Per rendere accessibili a tutti le funzioni svolte nell'edificio comunale occorre dotare gli uffici di:

- App per erogazione servizi di front-office per disabili sensoriali (messaggi/informazioni in LIS-totem informativi per non udenti-app per scrittura simultanea messaggi vocali)
- Avvio progetto studio per realizzazione segnaletica in CAA

Per queste voci non è attualmente possibile fornire una stima di massima



Denominazione: **Proloco**

Categoria: **Uffici amministrativi**

Funzione: Sede comunale

Indirizzo: Piazza Ciceruacchio 1

Gli interventi di accessibilità vengono valutati solo per l'ufficio Proloco in quanto le altre funzioni sono di competenza di altri enti governativi, anche se ospitate in edificio di proprietà comunale.

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--|------------|------|-------|
| Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Assenza di complanarità al percorso | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Altro | | | |
| SOLUZIONI DI ACCESSIBILITA' AREA ESTERNA COMPUTATE in I_SP_01 | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|------------|------|-------|
| Pavimentazione | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|--|--------------|------------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | Adeguamento pavimentazione esterna non omogenea con fughe > 5 mm e palladiana tramite posa strato resina e granigliati naturali con spessore 10 mm circa (anche su raccordo disconnesso con quota strada) (18,50 mq) | E-03 | 3.422,50€ |
| | Posa corrimano lato parapetto | E-01 | 1.800€ |
| Gradini | Sigillatura fughe come sopra (1,50 mq) | E-03 | 277,50€ |
| Porta ingresso principale | Inserire molla apertura porta | A-01a | 260€ |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 5.760€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------------|---------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | PT e P1: inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Adeguamento bancone info (nr 1) | I-05 | 1.200€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 300€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (2ml) | I-15 | 90€ |
| | | | 2.290€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | TOTALE |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | |
| | | | | | | | | | Accesso edificio | 5.760€ |
| | | | | | | | | | Spazi interni | 2.290€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | |
| | | | | | | | | | Altro | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | | |
| | | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | 8.050€ | |

Per rendere accessibili a tutti le funzioni svolte nell'ufficio Proloco comunale occorre dotarlo di:

- App per erogazione servizi di front-office per disabili sensoriali (messaggi/informazioni in LIS-totem informativi per non udenti-app per scrittura simultanea messaggi vocali)
- Avvio progetto studio per realizzazione segnaletica in CAA

Per queste voci non è attualmente possibile fornire una stima di massima



Denominazione: **Servizio igienico pubblico**

Categoria: **Servizi per la collettività**

Funzione: Servizio igienico

Indirizzo: L.go Europa

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Assenza di complanarità al percorso | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Altro | | | |
| SOLUZIONI DI ACCESSIBILITA' AREA ESTERNA COMPUTATE in I_SP_04 | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|------------|------|-------|
| Pavimentazione | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|---|-------------|-------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | | | |
| Porta ingresso secondaria | Inserire vetrofania (nr. 4) | A-02 | 180€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr. 1) | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 345€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|--------------|-------------|
| Porte | Sostituzione porta ingresso wc con porta rototraslante | I-19a | 520€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | I-10a | 65€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 25) | I-12 | 25€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille | I-13 | 35€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (1 ml) | I-15 | 45€ |
| | | | 690€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|------------|------|-------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------|--------|
| Sanitari | Riposizionamento lavabo H superiore 80 cm | S-04a | 250€ |
| | Realizzazione controparete per aumentare profondità tazza | S-02b | 520€ |
| | Riposizionamento tazza | S-02a | 200€ |
| | Pulsante scarico a parete H 80 cm | S-07 | 200€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento maniglioni (nr 2) | S-11 | 35€ |
| Accessori | Dotazione di specchio+portasapone+portasalviette antiwc+porta carta igienica | S-15-S-18 | 430€ |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 1.670€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | TOTALE |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | Parcheggio | | | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 345€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 690€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 1.670€ |
| | | | | | | | | | 2.705€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | |
| X | | | | X | | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Servizio igienico pubblico**

Categoria: **Servizi per la collettività**

Funzione: Servizio igienico

Indirizzo: Via Michelangelo

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|------------|------|-------|
| Parcheggio | | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | | |
| Raccordi | SOLUZIONI DI ACCESSIBILITA' AREA ESTERNA COMPUTATE in I_SP_04 | | | |
| | | | | 50€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|------------|------|-------------|
| Pavimentazione | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 325€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Raccordo metallico superamento soglia | A-05 | 200€ |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 200€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|-------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | I-10a | 65€ |
| | Targa indicativa funzione | I-12 | 25€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille | I-13 | 35€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (6 ml) | I-15 | 270€ |
| | | | 395€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | Sistemazione doccia completa di accessori | S-06 | 800€ |
| | Pulsante scarico a parete H 80 cm | S-07 | 200€ |
| Corrimani e maniglioni | | | |

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------|
| Accessori | Specchio+portasapone+porta carta igienica | S-15 S-16 S-18 | 280€ |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 1.280€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | TOTALE |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 200€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 395€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 1.280€ |
| | | | | | | Altro | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 1.875€ |
| | X | | X | | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Ex Asilo Badaloni**

Categoria: **Edifici Polifunzionali - Circoli Ricreativi**

Funzione: Sede di "Un Ponte per..."

Indirizzo: Via G. Matteotti 248

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione | P-01 | 500€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 500€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|------------|------|-------|
| Pavimentazione | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-----------------------------|---|-------------|------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale 1 | Inserire vetrofania porta ingresso (nr. 2) | A-02 | 90€ |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|---------------|
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr. 2) | I-01 | 594€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Posizionamento campanello di chiamata (nr. 1) | A-06 | 900€ |
| | | | 1.584€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------------------------|---------------|
| Porte | Sostituzione porta 2 ante con porta anta unica | I-19² | 200€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Distributore automatico | I-08 | 1.500€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 300€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 6) | I-12 | 150€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 6) | I-13 | 210€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (10ml) | I-15 | 450€ |
| | Fascia di arresto rampa (1 ml) | I-16 | 60€ |
| | | | 3.370€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|------------|------|-------|
| NON UTILIZZABILI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | Spostamento lavabo su parete fronte porta | S-04 | 450€ |
| | Sostituzione rubinetteria doccia con doccetta bidet | S-05 | 150€ |
| | Realizzazione doccia completa | S-06 | 800€ |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | Portasapone+porta salviette+porta carta igienica | S-16-S-18 | 290€ |
| | Rimozione lavatrice | S-19 | 50€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda | S-20 | 150€ |
| | | | 1.890€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|--------|--|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO | |
| | | | | | | Parcheggio | | | 500€ | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 1.584€ | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 3.370€ | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 1.890€ | |
| | | | | | | Altro | | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | | |
| | X | | | X | | | | X | 7.344€ | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Scuola primaria "Cà Tiepolo"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola primaria

Indirizzo: Via G. Matteotti 246

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| Si utilizza parcheggio EP_07, vedi scheda interventi relativa | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|-------|---------|
| Pavimentazione | Percorso podo-tattile da parcheggio e cancello pedonale e segnaletica Loges scala e rampa (ml 120) | E-12a | 12.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | Raccordo tra cancello pedonale e marciapiede via Matteotti (5 mq) | E-15 | 1.000€ |
| | Raccordo tra area interna e marciapiede perimetrale (nr. 2) (20 mq) | E-15 | 4.000€ |
| | Posizionamento corrimano su scale esterne (nr. 2) (ml 30) | E-17a | 6.300€ |
| | Sostituzione corrimano rampa (H82) (ml 15) | E-17 | 2.325€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 25.625€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|------------|------|-------|
|----------|------------|------|-------|

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale 1 | Ristrutturazione in corso Componenti non verificabili | | |
| Porta ingresso principale 2 | | | |
| Porta ingresso accessibile | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|---------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 300€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 12) | I-12 | 300€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 12) | I-13 | 420€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (50ml) | I-15 | 2.250€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (8 ml) | I-16 | 480€ |
| | | | 3.840€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-----------|--|-------------|---------------|
| Ascensore | Nuova pulsantiera | V-01 | 500€ |
| | Sostituzione bottoniera di piano (nr 2) | V-02 | 170€ |
| Scala | Installazione corrimano H 75 (30ml) | V-06 | 1.950€ |
| | Prolungamento corrimano (nr 2) | V-07 | 320€ |
| Rampa | | | |
| | | | 2.940€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Nuovo servizio igienico accessibile adulti | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | Sostituzione lavabo con abbassamento quota superiore (H 74) (Nr 2) | S-04 | 900€ |
| | Sostituzione tazza (sospesa e H superiore 38 cm) (Nr 2) | S-02 | 1.200€ |
| | Riposizionamento pulsante scarico (Nr 2) | S-07 | 400€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento corrimano (Nr 2) | S-12 | 120€ |
| Accessori | Specchio + portasapone+ porta salviette+ porta carta igienica (Nr 2) | S-15-S-18 | 840€ |
| | Rimozione arredi ingombranti (Nr 2) | S-19 | 100€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda (Nr 02) | S-20 | 300€ |
| | | | 14.860€ |

La valutazione delle barriere architettoniche nei bagni degli edifici scolastici è stata fatta in accordo con le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A della DGR 840/2009 che indica requisiti dimensionali specifici per i servizi delle scuole di 1° e 2° grado.

Ritenendo fondamentale l'ambiente scolastico come momento favorevole per la formazione della cultura dell'inclusione, si è scelto di adeguare i servizi igienici "a misura di bimbo" considerandoli come protagonisti dell'edilizia scolastica.

Occorre quindi inserire un ulteriore servizio igienico a misura di adulto, che comporta un costo stimato extra per edificio scolastico di circa 11.000€

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
|------------------|-------|----------|------------------|-------|----------|-------------------------------|-------|----------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | 25.625€ |
| | | | | | | | | | Accesso edificio | |
| | | | | | | | | | Spazi interni | 3.840€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | 2.940€ |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | 14.860€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 47.265€ | |
| | | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **I.P.S.I.A. C. Colombo**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Istituto Professionale Settore Industria Artigianato

Indirizzo: Via U. Giordano 4

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Rifacimento segnaletica orizzontale 130-190 | P-03 | 150€ |
| Raccordi | | | |
| | | | 150€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|----------------|
| Pavimentazione | Nuovo percorso pedonale a raso da via Brunetti fino ad area ingresso (100 mq) | E-01 | 1.650€ |
| | Ripristino puntuale usura asfalto piazzale (15 mq) | E-5 | 1.200€ |
| | Percorso da ingresso a cancelli pedonale e segnaletica Loges scala e rampa (ml 70) | E-12a | 7.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | Raccordo tra rampe/gradini e piazzale (5 mq) | E-14 | 400€ |
| | Posizionamento corrimano lato muro rampa sicurezza (ml 10) | E-16 | 1.800€ |
| | Sostituzione rampa uscita sicurezza, pendenza max 8% | E-15a | 2.000€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 14.050€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | Rifacimento strato finitura rampe (18 mq) | E-03 | 3.330€ |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Inserire vetrofania (nr. 2) | A-02 | 90€ |
| | Inserire molla (Nr 2) | A-01a | 520€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 4.105€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------------|---------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 2) | I-09 | 600€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 2) | I-10 | 1.000€ |
| | Segnaletica direzionale | I-11 | 400€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 4) | I-12 | 100€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 4) | I-13 | 140€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (30ml) | I-15 | 1.350€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (10 ml) | I-16 | 600€ |
| | | | 4.190€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-----------|---|--------------|----------------|
| Ascensore | Ascensore per esterno per superamento dislivello | V-001 | 25.000€ |
| Scala | Installazione corrimano H 90 (36ml) | V-06 | 5.400€ |
| Rampa | | | |
| | | | 30.400€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione bagno accessibile P1 + 1 WC adulti | S-01 | 22.000€ |



Denominazione: **Scuola secondaria "Cà Tiepolo"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola secondaria

Indirizzo: Via L. Brunetti 17

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|----------------|
| Pavimentazione | Percorso Loges da parcheggio a ingresso (ml 60) | E-12a | 6.000€ |
| | Ripristino strato usura marciapiede via Brunetti (60 mq) | E-5 | 4.800€ |
| Soluzioni per dislivelli | Livellatura tra marciapiede e cancello carrabile (2,5 mq) | E-14 | 200€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 11.000€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------------|
| Porta ingresso principale | Inserire vetrofania (nr. 2) | A-02 | 90€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Campanello chiamata | A-06 | 900€ |
| | | | 1.155€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|---------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Prolunga banco info H 80-90 | I-05a | 350€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 2) | I-09 | 600€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 2) | I-10 | 1.000€ |
| | Segnaletica informativa (nr 20) | I-11 | 1.000€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 20) | I-12 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 20) | I-13 | 700€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille (nr 2) | I-10a | 140€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (75ml) | I-15 | 3.375€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (30ml) | I-16 | 1.800€ |
| | | | 9.465€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|---|-------------|---------------|
| Scala | Installazione corrimano H 75 (80ml) | V-06 | 5.200€ |
| | Prolungamento corrimano (nr 10) | V-07 | 1.600€ |
| | Fascia antisdrucchiolo | V-03 | 2.600€ |
| Rampa | La rampa non ha pendenza a norma e non ha ripiani di sosta ogni 10 mt, tuttavia qualsiasi intervento di adeguamento è strutturalmente complesso. Si consiglia di inserire la messa a norma in un progetto più ampio o di individuare percorsi o raccordi alternativi. In questa fase il PEBA si limita a vincolare la percorrenza della rampa da parte di persona su sedia a ruote alla presenza di un accompagnatore | | |
| | | | 9.400€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|------------|------|-------|
|----------|------------|------|-------|

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Nuovo servizio igienico accessibile adulti | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | Sostituzione tazza (sospesa e H superiore 40 cm) (Nr 2) | S-02 | 1.200€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento corrimano (Nr 1) | S-12 | 60€ |
| Accessori | Specchio + portasapone+ porta salviette+ porta carta igienica (Nr 2) | S-15-S-18 | 840€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda (Nr 02) | S-20 | 300€ |
| | | | 13.400€ |

La valutazione delle barriere architettoniche nei bagni degli edifici scolastici è stata fatta in accordo con le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A della DGR 840/2009 che indica requisiti dimensionali specifici per i servizi delle scuole di 1° e 2° grado.

Ritenendo fondamentale l'ambiente scolastico come momento favorevole per la formazione della cultura dell'inclusione, si è scelto di adeguare i servizi igienici "a misura di bimbo" considerandoli come protagonisti dell'edilizia scolastica.

Occorre quindi inserire un ulteriore servizio igienico a misura di adulto, che comporta un costo stimato extra per edificio scolastico di circa 11.000€

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | Parcheggio | | | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 11.000€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 1.155€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 9.465€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | 9.400€ |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 13.400€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 44.420€ |
| | | X | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Scuola Infanzia "Cà Tiepolo"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola dell'infanzia

Indirizzo: Via A. Boito 1

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Rifacimento segnaletica 200-140-200 | P-03 | 300€ |
| Raccordi | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|----------------|
| Pavimentazione | Percorso Loges da parcheggio a ingresso e parco (ml 100) | E-12a | 10.000€ |
| | Rimozione erbacce rampa verso parco (4 mq) | E-04 | 20€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 10.020€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|---|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | Inserimento corrimano H 90 (15 ml) | E-16 | 2.700€ |
| Gradini | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|------|--------|
| Porta ingresso principale | Inserire vetrofania (nr. 2) | A-02 | 90€ |
| | Fresatura soglia | A-04 | 300€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr 2) | I-01 | 330€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 3.420€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|------|-------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 1) | I-12 | 25€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 1) | I-13 | 35€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (2 ml) | I-15 | 90€ |
| | | | 150€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-----------|--------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Adeguamento bagno esistente nel nucleo servizi per bambini con ausili adeguati | S-00 | 2.000€ |
| Sanitari | Sostituzione tazza (sospesa e H superiore 40 cm) | S-02 | 600€ |
| | Riposizionamento pulsante scarico | S-07 | 200€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento corrimano (Nr 1) | S-12 | 60€ |
| Accessori | Specchio + portasapone+ porta salviette+ porta carta igienica (Nr 1) | S-15-S-18 | 420€ |
| | Rimozione arredi | S-19 | |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda | S-20 | 150€ |
| | | | 3.430€ |

PARCO GIOCHI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|------------|------|-------|
|----------|------------|------|-------|

| | | | |
|--------------|---|------|--------|
| Accesso | Raccordo con marciapiede e area accessibile tramite posa pavimentazione in quadrotti di gomma anti-trauma (mq 80) | E-08 | 5.600€ |
| Percorsi | | | |
| Attrezzature | Riposizionamento giochi | E-19 | 300€ |
| | | | 5.900€ |

Per le scuole dell'infanzia non valgono le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A della DGR 840/2009, tuttavia si ritiene che un bambino in questa fascia d'età inizi a sperimentare le prime forme di autonomia e abilità proprie per cui sarebbe opportuno garantire a tutti i bambini la possibilità di approcciarsi con l'ambiente bagno, con l'eventuale aiuto di qualche ausilio specifico. E'anche opportuna la presenza di un'area con lettino-fasciatoio nei casi in cui la disabilità del bambino necessiti di questo tipo di assistenza.

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | 300€ |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | 10.020€ |
| | | | | | | | | | Accesso edificio | 3.420€ |
| | | | | | | | | | Spazi interni | 150€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | 3.430€ |
| | | | | | | | | | Altro (Parco giochi) | 5.900 |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 23.220€ | |
| | X | | | X | | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Sala della Musica**

Categoria: **Auditorium**

Funzione: Edifici per la cultura

Indirizzo: Via U. Giordano 3

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione stallo parcheggio | P-01 | 500€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 500€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Segnale tattile inizio gradinata e rampa (ml 5) | E-12a | 500€ |
| | Pulizia marciapiede e rampa e ripristino pavimentazione antisivolo (4 mq) | E-04a | 900€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | Posa cancello pedonale | E-20 | 2.000€ |
| | | | 3.400€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | Inserimento doppio corrimano su parete (8 ml) | E-17a | 1.680€ |
| Gradini | Fascia antiscivolo (6 ml) | V-03 | 150€ |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|
| Porta ingresso principale | Inserire vetrofania (nr. 2) | A-02 | 90€ |
| | Fresatura soglia | A-04 | 165€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr 2) | I-01 | 330€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Installazione campanello di chiamata | A-06 | 900€ |
| | | | 3.315€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|--------------|---------------|
| Porte | Sostituzione porte antiwc e wc per H maniglia eccessiva | I-19b | 600€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Realizzazione pedana in piano per area riservata da posizionarsi nella parte centrale della gradinata alta | I-05b | 3000€ |
| | Rimozione sedie per garantire larghezza sufficiente per accesso a pedana riservata | I-00 | 200€ |
| | Pedana elevatrice a pantografo per accesso al palco | V-11 | 4.500€ |
| Segnaletica | Pannello informativo | I-09 | 300€ |
| | Mappa in rilievo e tasti Braille | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 2) | I-12 | 50€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 2) | I-13 | 70€ |
| | Segnaletica direzionale (nr3) | I-11 | 150€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (10 ml) | I-15 | 450€ |
| | | | 9.820€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------|------------|------|-------|
| NON UTILIZZABILI DAL PUBBLICO | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | Sostituzione lavabo anti wc | S-04 | 450€ |
| | Riposizionamento lavabo | S-04a | 250€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento maniglione laterale | S-12 | 60€ |

| | | | |
|--------------------|---|------|--------|
| | Inserimento maniglione ribaltabile | S-10 | 200€ |
| Accessori | Adeguamento altezza accessori | | 100€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda (nr 2) | S-20 | 300€ |
| | | | 1.360€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | Parcheggio | | | 500€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 3.400€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 3.315€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 9.820€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 1.360€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 18.395€ |
| | X | | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Palestra Istituto Comprensivo**

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Palestra

Indirizzo: Via Brunetti 17

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Percorso Loges da parcheggio a ingresso (ml 40) | E-12a | 4.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 4.000€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|--|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Inserire vetrofania (nr. 4) | A-02 | 180€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr 4) | I-01 | 800€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Installazione campanello di chiamata | A-06 | 900€ |
| | | | 1.880€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------|---------------|
| Porte | Sostituzione porte antiwc e wc per H maniglia eccessiva | I-19b | 600€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Panca attrezzata idonea per spogliatoi (nr. 2) | I-06a | 900€ |
| | Asciugacapelli regolabili in altezza (nr. 2) | I-08a | 1100€ |
| Segnaletica | Pannello informativo | I-09 | 300€ |
| | Mappa in rilievo e tasti Braille | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (10 ml) | I-15 | 450€ |
| | | | 4.030€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------|------------|------|-------|
| NON UTILIZZABILI DAL PUBBLICO | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | Traslazione tazza per facilitare manovre accostamento (Nr 2) | S-02c | 600€ |
| | Realizzazione docce accessibili complete di maniglioni, seduta ribaltabile e colonna doccia ad elevata portata (Nr 2) | S-06 | 1600€ |
| | Riposizionamento pulsante scarico (Nr 2) | S-07 | 400€ |
| Corrimani e maniglioni | Rimozione maniglione fisso verticale (Nr 2) | S-11 | 70€ |
| | Installazione maniglione fisso a L (Nr 2) | S-09 | 360€ |
| Accessori | Kit accessori completo (Nr 2) | S-15-S-18 | 840€ |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 3.870€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | Parcheggio | | | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 4.000€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 1.880€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 4.030€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 3.870€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 13.780€ |
| | X | | X | | | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Palestra**

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Palestra

Indirizzo: Via U. Giordano

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Sistemazione pavimentazione antistante in quadrotti di ghiaia (40 mq) | E-05 | 6.000€ |
| | Sigillatura fughe marciapiede cemento | E-05 | 80€ |
| | Percorso Loges da parcheggio a ingresso (ml 5) | E-12a | 500€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 6.580€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|--|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Sostituzione porta ingresso | A-01 | 2.640€ |
| | Raccordo metallico superamento soglia | A-05 | 200€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr 4) | I-01 | 165€ |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------|--------|
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Installazione campanello di chiamata | A-06 | 900€ |
| | | | 3.905€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|-------|--------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Panca attrezzata idonea per spogliatoio (nr. 1) | I-06a | 450€ |
| | Asciugacapelli regolabili in altezza (nr. 1) | I-08a | 550€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (6 ml) | I-15 | 270€ |
| | | | 1.450€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-------|---------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione ex novo servizio igienico accessibile comprensivo di adeguamento e messa a norma impiantistica | S-01 | 11.000€ |
| | Realizzazione area docce accessibile | S-01a | 2.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 13.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | Parcheggio | | | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 6.580€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 3.905€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 1.450€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 13.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 24.935€ |
| | X | | X | | | X | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Asilo nido "Peter Pan"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Asilo nido

Indirizzo: Via G. Giolo

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Rifacimento segnaletica orizzontale 320*500 | P-03 | 150€ |
| Raccordi | Raccordo tra piano stradale e rampa adiacente al parcheggio riservato | E-15 | 400€ |
| | | | 550€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Percorso Loges da cancello a ingresso (ml 20) | E-12a | 2.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 2.000€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|--|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Sostituzione porta ingresso con porta a battente unico | A-01 | 2.800€ |
| | Realizzazione di rampa di raccordo per superamento dislivello soglia 5 cm | E-15 | 400€ |
| Elementi sporgenti | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--|---------------|
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 3.200€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------------|-------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| | Targa indicativa funzione (nr 1) | I-12 | 25€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 1) | I-13 | 35€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (2 ml) | I-15 | 90€ |
| | | | 150€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione ex novo servizio igienico accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | 550€ |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | 2.000€ |
| | | | | | | | | | Accesso edificio | 3.200€ |
| | | | | | | | | | Spazi interni | 150€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | 11.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | | |
| | X | | X | | | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |
| | | | | | | | | | | |



Denominazione: **Biblioteca Comunale Porto Tolle**

Categoria: **Biblioteca**

Funzione: Biblioteca

Indirizzo: Via G. di Vittorio 18

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|---------------|
| Parcheggio | Realizzazione 2 nuovi stalli area interna e 1 stallo riservato su v.le di Vittorio | P-01 | 1500€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | Realizzazione di raccordo tra fascia trasferimento e marciapiede (v.le di Vittorio) | P-04 | 1.400€ |
| | | | 2.900€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| Raccordo | | | |
| Pavimentazione | Percorso Loges da cancello pedonale a ingresso + da area interna a ingresso + fascia rampa (ml 18) | E-12a | 1.800€ |
| | Ripristino strato usura marciapiede v.le di Vittorio slargo cancello pedonale (8 mq) | E-5 | 640€ |
| Soluzioni per dislivelli | Modifica rampa esistente per dare pendenza 5% (6 mq) | E-15 | 1.200€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 3.640€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|---|-------------|-------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Inserire vetrofania (nr. 4) | A-02 | 180€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 825€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Campanello chiamata (porta ingresso) | A-06 | 900€ |

1.905€

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|-------------|---------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 2) | I-09 | 600€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 2) | I-10 | 1.000€ |
| | Segnaletica informativa (nr 10) | I-11 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 15) | I-12 | 375€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 15) | I-13 | 525€ |
| | Segnaletica tattile per corrimano | I-14 | 60€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (100ml) | I-15 | 4.500€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (3ml) | I-16 | 180€ |
| | | | 7.740€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------------|---|--------------|----------------|
| Piattaforma elevatrice | Sostituzione piattaforma elevatrice con modello con comandi automatici e pulsantiera a norma | V-12 | 12.500€ |
| Scala | Installazione doppio corrimano lato parete (15ml) | V-06a | 2.700€ |
| Rampa | | | |
| | | | 15.200€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------------|---|--------------|---------------|
| Sanitari | Sostituzione tazza (sospesa e H superiore 45 cm) | S-02 | 600€ |
| | Riposizionamento lavabo a quota corretta | S-04a | 250€ |
| Corrimani e maniglioni | Installazione corrimano ad L | S-09 | 180€ |
| | Rimozione corrimano verticale | S-11 | 35€ |
| Accessori | Porta carta igienica | S-18 | 50€ |
| | Riposizionamento quota corretta accessori | | 100€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda | S-20 | 150€ |
| | | | 1.365€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | 2.900€ | | |
| | | | | | | Percorso esterno | 3.640€ | | |
| | | | | | | Accesso edificio | 1.905€ | | |
| | | | | | | Spazi interni | 7.740€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | 15.200€ | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 1.365€ | | |
| | | | | | | Altro | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 32.750€ |
| | | X | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Palazzetto L. Milani**

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Palazzetto

Indirizzo: Via Tangenziale 12

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|-------------|---------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Rifacimento segnaletica orizzontale 320*500+320*500 | P-3 | 300€ |
| Raccordi | Raccordo con percorso ingresso + raccordo con attraversamento pedonale | E-15 | 3.000€ |
| | | | 3.300€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Ripristino usura puntuale marciapiede frontale (fino inizio area Palatennis) | E-05 | 3.500€ |
| | Percorso Loges da parcheggio a ingresso (ml 10) | E-12a | 1.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 4.500€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------|
| Porta ingresso principale | Inserimento molla (nr 2) | A-01a | 520€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 2.000€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 2.520€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------|--------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Allargamento porzione di gradonata alta per realizzazione piazzola di stazionamento spettatori su sedia a ruote con parapetto trasparente (15 mq) | I-05c | 6000€ |
| | Panca attrezzata per spogliatoio (nr. 1) | I-06a | 450€ |
| | Asciugacapelli regolabile in altezza (nr. 1) | I-08a | 550€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 600€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Segnaletica informativa (nr 4) | I-11 | 200€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 4) | I-12 | 100€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 4) | I-13 | 140€ |
| | | | |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (15 ml) | I-15 | 675€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (7ml) | I-16 | 420€ |
| | | | 9.635€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------|--|------|---------|
| Scala | Installazione corrimano H 75 lato esterno rampa (15ml) | V-06 | 975€ |
| Servoscala | Installazione servoscala per superamento dislivello interno, con caratteristiche e dispositivi sicurezza come prescritte da normativa vigente. Posa lato interno scala | V-13 | 12.500€ |
| | | | 13.475€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|------|---------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Ristrutturazione servizio igienico accessibile esistente per adeguamento e messa a norma impiantistica con area spogliatoio integrata (nr 2) | S-01 | 22.000€ |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------|
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 22.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
| | | | | | | | | | | Parcheggio | 3.300€ |
| | | | | | | | | | | Percorso esterno | 4.500€ |
| | | | | | | | | | | Accesso edificio | 2.520€ |
| | | | | | | | | | | Spazi interni | 9.635€ |
| | | | | | | | | | | Collegamenti verticali | 13.475 |
| | | | | | | | | | | Servizi igienici | 22.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 55.430€ | | |
| X | | | | X | | | X | | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | | |



Denominazione: **Palatennis**

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Tensostruttura per tennis e calcio a 5

Indirizzo: Via Tangenziale 12

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Realizzazione nuovo stallo riservato in area parcheggio recintata esistente in posizione adiacente a percorso pedonale lato ovest | P-01 | 500€ |
| Raccordi | | | |
| | | | 500€ |

PERCORSO ESTERNO PALATENNIS

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Ripristino usura puntuale percorso (attraversamento spazio esterno club house e raccordo con percorso pedonale lato nord palatennis) (5 mq circa) | E-05 | 500€ |
| | Segnaletica Loges individuazione servizi e percorsi (ml 10) | E-12a | 1.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 1.500€ |

PERCORSO ESTERNO CAMPO PALLACANESTRO OUTDOOR

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|--|-------------|---------------|
| Pavimentazione | Sostituzione pavimentazione in piastrelloni in ghiaia posati a secco su erba con percorso in cemento con trattamento superficiale antiscivolo (10 mq) (lato club house e lato palatennis) | E-01 | 1.650€ |

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| | Segnaletica Loges individuazione servizi e percorsi (ml 5) | E-12a | 500€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 2.150€ |

PERCORSO ESTERNO CAMPO BEACH TENNIS/VOLLEY

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|----------------|
| Pavimentazione | Sostituzione pavimentazione in piastrelloni in ghiaia posati a secco su erba con percorso in cemento con trattamento superficiale antiscivolo (tratto terminale campo lato sud+realizzazione area accessibile zona tribune esterne) (100 mq) | E-01 | 16.500€ |
| | Segnaletica Loges individuazione servizi e percorsi (ml 5) | E-12a | 500€ |
| Soluzioni per dislivelli | Realizzazione raccordo ingresso campo nord (solo interno) + raccordo ingresso campo sud (entrambi i lati) (17mq) | E-15 | 3.400€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 20.400€ |

SEGNALETICA ESTERNA

SPAZI ESTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------|--|-------------|---------------|
| Segnaletica | Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni. | E-21 | 350€ |
| | Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D. | E-22 | 550€ |
| | Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170. | E-24 | 60€ |
| | Targa indicativa funzione. | E-25 | 90€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille. | E-26 | 120€ |
| | | | 1.170€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|---|--------------|---------------|
| Spazio antistante | Pedana metallica 150*150 con pavimenazione antisdrucchiolo | A-00 | 650€ |
| Rampa | Rampa prefabbricata in metallo per dislivello 8 cm | E-15a | 2.000€ |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | | | |
| Elementi sporgenti | | | |

2.650€

SPAZI INTERNI

2.220€

COLLEGAMENTI VERTICALI

| |
|--|
| |
|--|

SERVIZI IGIENICI

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

SINTESI SCHEDA

Buono



Denominazione: **Stadio U. Cavallari**

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Campo di calcio omologato fino alla serie D FIGC con relativa pista di atletica

Indirizzo: Via G. di Vittorio 69

Nota progettuale: Ipotizzando di allargare la tribuna a livello inferiore per realizzare due postazioni idonee a persone su sedia a ruote si presenta la necessità di superare un dislivello di circa 2,80 mt che, se risolto tramite rampa con pendenza pari al 5% comporterebbe uno sviluppo di circa 60 mt. Si ritiene che tale lunghezza sia comunque affaticante anche con opportuni ripiani di sosta. Si è optato pertanto per la realizzazione di un ascensore esterno, la cui collocazione verrà decisa previa verifica di fattibilità rispetto alle normative vigenti per l'ammodernamento degli impianti sportivi.

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|------|--------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Rifacimento segnaletica orizzontale (320*500+320*500)*2 | P-03 | 600€ |
| Raccordi | Raccordo con marciapiede | P-04 | 5.600€ |
| | | | 6.200€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|-------|--------|
| Pavimentazione | Percorso Loges da parcheggio a ingresso (ml 10) | E-12a | 1.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 1.000€ |

ACCESSO-BIGLIETTERIA-TRIBUNE

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|---|-------|---------|
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Allargamento tribuna per realizzazione piazzole di stazionamento spettatori su sedia a ruote con parapetto trasparente (20mq) | I-05c | 15.000€ |
| | Posa sedute da stadio con braccioli e schienale | I-02b | 350€ |

| | | | |
|------------------|---|--------------|----------------|
| | Adeguamento biglietteria | I-05 | 1.200€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 600€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Segnaletica informativa (nr 4) | I-11 | 200€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 4) | I-12 | 100€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 4) | I-13 | 140€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | I-10a | 65€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (60 ml) | I-15 | 2.700€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (24ml) | I-16 | 1.440€ |
| | | | 22.295€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-----------|---|--------------|----------------|
| Scala | Installazione secondo corrimano (doppio) scale accesso gradonate | E-17a | 5.040€ |
| | Fascia antisdrucciolo | V-03 | 3.000€ |
| Ascensore | Installazione ascensore da esterno per superamento dislivello fino a prima gradonata | V-14 | 22.000€ |
| | | | 30.040€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | Rimozione corrimano fisso laterale | S-11 | 35€ |
| | Spostamento corrimano a L | S-12 | 60€ |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 95€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
|-----------|-------|----------|-----------|----------|------|-------------------------------------|----------------|-------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | 6.200€ | | |
| | | | | | | Percorso esterno | 1.000€ | | |
| | | | | | | Accesso-biglietteria-tribune | 22.295€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | 30.040€ | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 95€ | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 59.630€ |
| | | X | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Scuola Primaria "Donzella"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola primaria

Indirizzo: Via G. di Vittorio 112

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|---------------|
| Parcheggio | Realizzazione di posto auto riservato in area esterna recintata | P-01 | 500€ |
| | Realizzazione di posto auto riservato in parcheggio esterno | P-01 | 500€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 1.000€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Sigillatura delle fughe tra gli autobloccanti con materiale a base di sabbia silicea per rimuovere le erbacce (100mq) | E-04 | 500€ |
| | Percorso podo-tattile da parcheggi e segnaletica Loges scala e rampa (ml 80) | E-12a | 8.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 8.500€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| Rampa | Posizionamento corrimano su scala esterna e rampa (ml 25) | E-17a | 5.250€ |
| Gradini | Fascia antisdrucciolo su rampa ingresso | V-03 | 375€ |
| Porta ingresso principale | Sostituzione maniglia per abbassamento quota | A-03 | 160€ |
| | Inserire vetrofania (nr. 4) | A-02 | 180€ |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Sostituzione per abbassamento quota campanello (su cancello esterno) e inserimento tasti in Braille | A-06 | 900€ |
| | | | 6.865€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|---------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 300€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 12) | I-12 | 300€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 12) | I-13 | 420€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille (nr 2) | I-10a | 140€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (60ml) | I-15 | 2.700€ |
| | | | 4.360€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Nuovo servizio igienico accessibile adulti | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | Sostituzione tazza (sospesa e H superiore 38 cm) (Nr 1) | S-02 | 600€ |
| | Sostituzione rubinetto | S-05 | 150€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento corrimano (Nr 1) | S-12 | 60€ |
| Accessori | Riposizionamento specchio, portasapone e portasalviette | S-14 | 90€ |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| | Porta carta igienica in rotoli pre-tagliati | S-18 | 50€ |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.950€ |

La valutazione delle barriere architettoniche nei bagni degli edifici scolastici è stata fatta in accordo con le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A della DGR 840/2009 che indica requisiti dimensionali specifici per i servizi delle scuole di 1° e 2° grado.

Ritenendo fondamentale l'ambiente scolastico come momento favorevole per la formazione della cultura dell'inclusione, si è scelto di adeguare i servizi igienici "a misura di bimbo" considerandoli come protagonisti dell'edilizia scolastica.

Occorre quindi inserire un ulteriore servizio igienico a misura di adulto, che comporta un costo stimato extra per edificio scolastico di circa 11.000€

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------------------------|-------|----------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | | | 1.000€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 8.500€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 6.865€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 4.360€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.950€ |
| | | | | | | Altro | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 32.675€ |
| | | X | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Primaria "Boccasette"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola primaria

Indirizzo: Via U. Merlin 6

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione di posto auto riservato | P-01 | 500€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 500€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Intercettazione attraversamento pedonale | E-12b | 250€ |
| | Sigillatura delle fughe tra gli autobloccanti con materiale a base di sabbia silicea per rimuovere le erbacce (150mq) | E-04 | 750€ |
| | Percorso podo-tattile da parcheggio fino a ingresso (ml 25) | E-12a | 2.500€ |
| Soluzioni per dislivelli | Raccordo tra attraversamento pedonale e livello parco | E-15 | 1.500€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 5.000€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|--|-------------|---------------|
| Spazio antistante | Realizzazione spazio antistante complanare in conglomerato cementizio 350*250 | E-01 | 1.450€ |

| | | | |
|---------------------------|---|------|--------|
| Rampa | Realizzazione rampa in conglomerato cementizio per raccordo con nuovo spazio antistante H 15 (4,5 mq) | E-15 | 900€ |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Inserire vetrofania (nr. 4) | A-02 | 180€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 330€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 2.860€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------|--------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 300€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 10) | I-12 | 250€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 10) | I-13 | 350€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille (nr 2) | I-10a | 140€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (60ml) | I-15 | 2.700€ |
| | | | 4.240€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|-------|---------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Nuovo servizio igienico accessibile adulti | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | Sostituzione tazza (sospesa e H superiore 38 cm) (Nr 1) | S-02 | 600€ |
| | Riposizionamento lavabo H 74 | S-04a | 250€ |
| Corrimani e maniglioni | Sostituzione corrimano verticale con corrimano a L (Nr 1) | S-09 | 180€ |
| Accessori | Riposizionamento portasapone e portasalviette | S-14 | 60€ |
| | Porta carta igienica in rotoli pre-tagliati | S-18 | 50€ |

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------|----------------|
| | Specchio H 95 | S-15 | 130€ |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 12.270€ |

La valutazione delle barriere architettoniche nei bagni degli edifici scolastici è stata fatta in accordo con le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A della DGR 840/2009 che indica requisiti dimensionali specifici per i servizi delle scuole di 1° e 2° grado.

Ritenendo fondamentale l'ambiente scolastico come momento favorevole per la formazione della cultura dell'inclusione, si è scelto di adeguare i servizi igienici "a misura di bimbo" considerandoli come protagonisti dell'edilizia scolastica.

Occorre quindi inserire un ulteriore servizio igienico a misura di adulto, che comporta un costo stimato extra per edificio scolastico di circa 11.000€

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|----------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | 500€ |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | 5.000€ |
| | | | | | | | | | Accesso edificio | 2.860€ |
| | | | | | | | | | Spazi interni | 4.240€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | 12.270€ |
| | | | | | | | | | Altro | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | | |
| | | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |
| | | | | | | | | | | 24.870€ |



Denominazione: **Primaria "Scardovari"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola primaria

Indirizzo: Via Roma

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Rifacimento segnaletiche (130-190) e installazione palina verticale | P-03 | 600€ |
| Raccordi | | | |
| | | | 600€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|-------|--------|
| Pavimentazione | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. | E-05 | 300€ |
| | Segnaletica orizzontale percorso pedonale | E-10a | 900€ |
| | Intercettazione attraversamento pedonale con segnaletica podo-tattile | E-12b | 250€ |
| | Segnalazione servizio | E-12c | 180€ |
| | Fascia segnalazione rampa+scale | I-16 | 600€ |
| Soluzioni per dislivelli | Raccordo tra piano stradale e percorso esterno scuola | E-14 | 200€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 2.430€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|--|--------------|----------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | Demolizione rampa esistente e realizzazione nuova rampa con pendenza max 5%, larghezza come esistente | V-10 | 12.000€ |
| | Rivestimento rampa con pavimentazione antisdrucciolo e antigeliva | E-03a | 2.000€ |
| | Posizionamento corrimano su scala esterna e nuova rampa (ml 30) | E-17a | 6.300€ |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | | | |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 20.465€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|---------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Appendiabiti a parete H 100 (nr 3) | I-06 | 90€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 300€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 10) | I-12 | 250€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 10) | I-13 | 350€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille (nr 2) | I-10a | 140€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (35ml) | I-15 | 1.575€ |
| | | | 3.205€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Nuovo servizio igienico accessibile adulti | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | Sostituzione tazza (sospesa e H superiore 38 cm) (Nr 1) | S-02 | 600€ |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| | Sostituzione lavabo H 74 | S-04 | 450€ |
| Corrimani e maniglioni | Sostituzione corrimano verticale con corrimano a L (Nr 1) | S-09 | 180€ |
| | Riposizionamento corrimano ribaltabile | S-12 | 60€ |
| Accessori | Specchio, portasalviette, portasapone e portacarta | S-15-S-18 | 420€ |
| Campanello allarme | Campanello allarme a corda | S-20 | 150€ |
| | | | 12.860€ |

La valutazione delle barriere architettoniche nei bagni degli edifici scolastici è stata fatta in accordo con le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A della DGR 840/2009 che indica requisiti dimensionali specifici per i servizi delle scuole di 1° e 2° grado.

Ritenendo fondamentale l'ambiente scolastico come momento favorevole per la formazione della cultura dell'inclusione, si è scelto di adeguare i servizi igienici "a misura di bimbo" considerandoli come protagonisti dell'edilizia scolastica.

Occorre quindi inserire un ulteriore servizio igienico a misura di adulto, che comporta un costo stimato extra per edificio scolastico di circa 11.000€

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
|------------------|-------|----------|------------------|-------|----------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | 600€ |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | 2.430€ |
| | | | | | | | | | Accesso edificio | 20.465€ |
| | | | | | | | | | Spazi interni | 3.205€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | 12.860€ |
| | | | | | | | | | Altro | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | | |
| | | X | | | X | | X | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



Denominazione: **Secondaria "Scardovari"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola secondaria

Indirizzo: Viale della Repubblica 6

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| PARCHEGGIO | | | |
|---|--------------------------------|------|-------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| Parcheggio | VEDI SCHEDA INTERVENTO I_EP_22 | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|-------|--------|
| Pavimentazione | Rimozione radici fronte raccordo verso area parcheggio e preparazione fondo per stesura asfalto | | 750€ |
| | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. | E-05 | 240€ |
| | Intercettazione attraversamento pedonale con segnaletica podo-tattile | E-12b | 250€ |
| | Segnalazione servizio | E-12c | 180€ |
| | Percorso podo-tattile da ingresso carrabile | E-12a | 1.500€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 1.200€ |
| | Ripristino quota chiusino rampa ingresso | E-09a | 180€ |
| | Raccordo tra attraversamento pedonale e marciapiede | E-15 | 1.500€ |
| Soluzioni per dislivelli | Rifacimento raccordo tra piano stradale e marciapiede (accesso carrabile) | E-13 | 1.200€ |

| | | | |
|----------|--|--|--------------------|
| | Realizzazione gradini di collegamento spazio antistante porta ingresso (nr 3 L400*H17) | | 2.500€ |
| Ostacoli | Prevedere manutenzione frequente del marciapiede per rimozione foglie | | Non quantificabile |
| | | | 9.500€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|--|-------|---------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | Demolizione rampe esistenti lato strada e realizzazione nuova rampa con pendenza max 5%, larghezza 120 | V-10 | 7.200€ |
| | Rivestimento rampa con pavimentazione antisdrucciolo e antigeliva | E-03a | 1.200€ |
| | Prolungamento rampa verso palestra con rimozione raccordo iniziale | V-10 | 1.350€ |
| | Rivestimento rampa con pavimentazione antisdrucciolo e antigeliva | E-03a | 225€ |
| | Posizionamento corrimano su scala esterna, nuova rampa e nuova scala (ml 27) | E-17a | 5.670€ |
| | Inserimento corrimano H 90 su parapetto rampa lato palestra (anche tratto nuovo) | E-16 | 1.800€ |
| | Prolungamento corrimano H70 esistente per nuovo tratto | E-17 | 465€ |
| Gradini | Fascia antisdrucciolo | V-03 | 500€ |
| Porta ingresso principale | Inserire vetrofania (nr. 4) | A-02 | 180€ |
| | Inserire molla | A-01a | 260€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 19.015€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|---|-------------------|--------|
| Porte | Sostituzione porte interne (2 ante asimmetriche) (nr 5) | I-19 ² | 1.000€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Appendiabiti a parete H 120 (nr 3) | I-06 | 90€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 300€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 10) | I-12 | 250€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 10) | I-13 | 350€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille (nr 2) | I-10a | 140€ |

| | | | |
|------------------|---|------|--------|
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (40ml) | I-15 | 1.800€ |
| | | | 4.430€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-----------|---------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Nuovo servizio igienico accessibile adulti | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | Sostituzione tazza (sospesa e H superiore 38 cm) | S-02 | 600€ |
| | Sostituzione lavabo H 74 | S-04 | 450€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento maniglioni | S-12 | 180€ |
| Accessori | Portasalviette, portasapone e portacarta | S-16-S-18 | 290€ |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 12.520€ |

La valutazione delle barriere architettoniche nei bagni degli edifici scolastici è stata fatta in accordo con le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A della DGR 840/2009 che indica requisiti dimensionali specifici per i servizi delle scuole di 1° e 2° grado.

Ritenendo fondamentale l'ambiente scolastico come momento favorevole per la formazione della cultura dell'inclusione, si è scelto di adeguare i servizi igienici "a misura di bimbo" considerandoli come protagonisti dell'edilizia scolastica.

Occorre quindi inserire un ulteriore servizio igienico a misura di adulto, che comporta un costo stimato extra per edificio scolastico di circa 11.000€

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|----------------|--|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO | |
| | | | | | | Parcheggio | | | Scheda I_EP_22 | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 9.500€ | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 19.015€ | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 4.430€ | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 12.520€ | |
| | | | | | | Altro | | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 45.465€ | |
| | | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Palestra della secondaria "Scardovari"**

Categoria: **Edifici per lo sport**

Funzione: Scuola secondaria

Indirizzo: Viale della Repubblica 6

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| PARCHEGGIO | | | |
|---|--------------------------------|------|-------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| Parcheggio | VEDI SCHEDA INTERVENTO I_EP_22 | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Percorso | | | |
| Pavimentazione | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 180€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 180€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------------|
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Sostituire porta ingresso (1 anta 100*240+fisso50) | A-01 | 2.400€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 2.565€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------------------------|---------------|
| Porte | Sostituzione porte interne ingresso zona attività (2 ante asimmetriche) (nr 2) | I-19² | 400€ |
| Dislivelli | Raccordo dislivello spogliatoio con rampa metallica | A-05 | 200€ |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Panca attrezzata idonea per spogliatoio (nr. 1) | I-06a | 450€ |
| | Asciugacapelli regolabili in altezza (nr. 1) | I-08a | 550€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 2) | I-12 | 50€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 2) | I-13 | 70€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (5 ml) | I-15 | 225€ |
| | | | 1.945€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|--------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione ex novo servizio igienico accessibile comprensivo di adeguamento e messa a norma impiantistica | S-01 | 11.000€ |
| | Realizzazione area docce accessibile | S-01a | 2.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 13.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------|------------------|----------|------|-------------------------------|-------|-------|-----------------------|--|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO | |
| | | | | | | Parcheggio | | | Scheda I_EP_22 | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 180€ | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 2.565€ | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 1.945€ | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 13.000€ | |
| | | | | | | Altro | | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 17.690€ | |
| | X | | | X | | X | | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Centro Sportivo Comunale**

“Moreno De Bei”

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Campo di calcio

Indirizzo: Viale della Repubblica 4

Nota progettuale: Ipotizzando di allargare la tribuna a livello inferiore per realizzare due postazioni idonee a persone su sedia a ruote si presenta la necessità di superare un dislivello di circa 1,20 mt che, se risolto tramite rampa con pendenza pari al 5% comporterebbe uno sviluppo di circa 20 mt. La lunghezza non è eccessiva e può essere collocata tra il percorso pedonale dal parcheggio e il lato ovest della tribuna (nello spazio dove è collocato il container che ospita il bar). E' da prevedere una ricollocazione del volume che ospita il bar cui andrà affiancato un servizio igienico accessibile.

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Rifacimento segnaletica orizzontale (320*500+320*500)*2 | P-03 | 600€ |
| Raccordi | | | |
| | | | 600€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|----------------|
| Pavimentazione | Sostituzione piastrelloni in ghiaia percorso dietro tribune | E-05 | 10.000€ |
| | Percorso Loges da parcheggio a ingresso (ml 15) | E-12a | 1.500€ |
| Soluzioni per dislivelli | Livellatura tra marciapiede e cancello carrabile (2,5 mq) | E-14 | 200€ |
| Ostacoli | Posa cancello pedonale (non scorrevole) | E-20a | 2.000€ |
| | Sostituzione recinzione | E-20b | 4.500€ |
| | | | 18.200€ |

ACCESSO-BIGLIETTERIA-TRIBUNE

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|------------|------|-------|
| Pavimentazione | | | |

| | | | |
|------------------|---|-------|---------|
| Arredi fissi | Allargamento tribuna per realizzazione piazzole di stazionamento spettatori su sedia a ruote con parapetto trasparente (20mq) | I-05c | 15.000€ |
| | Posa sedute da stadio con braccioli e schienale | I-02b | 350€ |
| | Adeguamento biglietteria | I-05 | 1.200€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 600€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Segnaletica informativa (nr 4) | I-11 | 200€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 4) | I-12 | 100€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 4) | I-13 | 140€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | I-10a | 65€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (60 ml) | I-15 | 2.700€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (24ml) | I-16 | 1.440€ |
| | | | 22.295€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|--|-------|---------|
| Scala | Installazione corrimano doppio scale accesso gradonate (centrali) (ml 8) | E-17a | 1.680€ |
| | Fascia antidrucciolo | V-03 | 2.400€ |
| Rampa | Rampa autoportante metallica per superamento dislivello fino a prima gradonata | E-15b | 8.800€ |
| | | | 12.880€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-------|---------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Posizionamento antibagno e bagni accessibili dotati di tazza, doccia uso bidet, lavabo, completi di tutti gli accessori. La struttura deve essere coibentata ed idoneamente raccordata alla quota di pavimento | S-01b | 15.000€ |
| Sanitari | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 15.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | Parcheggio | | | 600€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 18.200€ |
| | | | | | | Accesso-biglietteria-tribune | | | 22.295€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | 12.880€ |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 15.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 68.975€ |
| | X | | | X | | X | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Campo Sportivo "Lorenzo Zanetti"**

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Campo di calcio

Indirizzo: Via Teatro

Nota progettuale: Il campo sportivo necessita di interventi sostanziali di adeguamento e messa a norma. Nell'area esterna non sono presenti parcheggi, la tribuna versa in condizioni di degrado, mancano i servizi accessori e i servizi igienici e l'area esterna non ha nè un percorso d'accesso nè pavimentazione. L'eliminazione delle barriere architettoniche non dovrebbe prescindere da un più ampio progetto di riqualificazione che coinvolge aspetti normativi e prestazionali più complessi del solo adeguamento per l'accessibilità. Si ritiene pertanto non svincolare gli interventi previsti in questa scheda da un più complesso progetto di ristrutturazione.

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|-------------|---------------|
| Parcheggio | Realizzazione nr. 2 posti auto riservati | P-01 | 1.000€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 1.000€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|---|--------------|----------------|
| Pavimentazione | Realizzazione pavimentazione esterna | E-05 | 20.000€ |
| | Percorso Loges da parcheggio a tribuna (ml 20) | E-12a | 2.000€ |
| Ostacoli | Posa cancello pedonale (non scorrevole) | E-20a | 2.000€ |
| | Sostituzione recinzione | E-20b | 4.500€ |
| | | | 28.500€ |

ACCESSO-BIGLIETTERIA-TRIBUNE

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|---|--------------|----------------|
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Allargamento tribuna per realizzazione piazzole di stazionamento spettatori su sedia a ruote con | I-05c | 15.000€ |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|---------|
| Segnaletica | parapetto trasparente (20mq) | | |
| | Posa sedute da stadio con braccioli e schienale | I-02b | 350€ |
| | Realizzazione biglietteria adeguata | I-05 ¹ | 2.500€ |
| | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 600€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Segnaletica informativa (nr 2) | I-11 | 100€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 2) | I-12 | 50€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 2) | I-13 | 70€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | I-10a | 65€ |
| | Fascia di segnalazione rampa (3ml) | I-16 | 180€ |
| | | | 19.415€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|--|-------|--------|
| Scala | Installazione corrimano doppio scale accesso gradonate (ml 4) | E-17a | 840€ |
| | Fascia antisdrucchiolo | V-03 | 300€ |
| Rampa | Rampa autoportante metallica per superamento dislivello fino a prima gradonata | E-15b | 8.800€ |
| | | | 9.940€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-------|---------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Posizionamento antibagno e bagni accessibili dotati di tazza, doccetta uso bidet, lavabo, completi di tutti gli accessori. La struttura deve essere coibentata ed idoneamente raccordata alla quota di pavimento | S-01b | 15.000€ |
| Sanitari | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 15.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | 1.000€ |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | 28.500€ |
| | | | | | | | | | Accesso-biglietteria-tribune | 19.415€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | 9.940€ |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | 15.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 73.855€ | |
| | X | | | X | | X | | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Solidarieta' Delta**

Categoria: **Edifici Polifunzionali - Circoli Ricreativi**

Funzione: Sede Coop. Delta Solidale

Indirizzo: Via G. Matteotti 40

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione stallo riservato | P-02 | 800€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 800€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Ampliamento pavimentazione esterna per raccordo complanare tra nuovo parcheggio e percorso esistente | E-03b | 800€ |
| | Fascia podo-tattile per rampa | I-16 | 180€ |
| Soluzioni per dislivelli | Ripristino raccordo tra cancello pedonale su marciiede e area pavimentata esterna | E-13 | 1.200€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 2.180€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | Posa secondo corrimano rampa, lato muro | E-17a | 1.680€ |

| | | | |
|-----------------------------|--|------|---------------|
| Gradini | Fascia antisdrucchiolo | V-03 | 375€ |
| Porta ingresso principale 1 | Inserire vetrofania porta ingresso (nr. 2) | A-02 | 90€ |
| | Rampa metallica per superamento dislivello soglia | A-05 | 200€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato (nr. 1) | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Posizionamento campanello di chiamata (nr. 1) | A-06 | 900€ |
| | | | 3.410€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|-------|---------------|
| Porte | Sostituzione porte antibagno e bagno | I-19a | 1.040€ |
| Dislivelli | Fascia antisdrucchiolo | V-03 | 150€ |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | | | |
| | | | |
| | Targa indicativa funzione (nr 12) | I-12 | 300€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 12) | I-13 | 420€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (40ml) | I-15 | 1.800€ |
| | Fascia di arresto rampa (5 ml) | I-16 | 300€ |
| | | | 4.010€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------|---|------|----------------|
| SCALA | Installazione corrimano H 90 lato muro | V-04 | 1.200€ |
| | Prolungamento corrimano | V-07 | 320€ |
| SERVOSCALA | Installazione servoscala per accesso al piano superiore | V-13 | 12.500€ |
| | | | 14.020€ |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|------|---------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Rifacimento integrale servizio igienico | S-01 | 11.000€ |
| | Si ipotizza di cambiare la posizione dei sanitari spostando il lavabo nella parete di fronte all'ingresso e collocarvi in adiacenza la tazza in modo da riuscire ad accostarsi lateralmente alla stessa. La doccia va realizzata a pavimento con piletta complanare, mantenendola nella stessa posizione ma attrezzandola con ausili ribaltabili affinché occupino il minor spazio possibile. Questa sistemazione comporta anche la modifica della finestra, che andrà spostata sulla parete laterale o modificata in modo tale da riuscire a posizionare i sanitari. | | |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------|
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | 800€ | | |
| | | | | | | Percorso esterno | 2.180€ | | |
| | | | | | | Accesso edificio | 3.410€ | | |
| | | | | | | Spazi interni | 4.010€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | 14.020 | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 11.000€ | | |
| | | | | | | Altro | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 35.420€ |
| X | | | X | | | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Sala Cívica**

Categoria: **Edifici Polifunzionali - Circoli Ricreativi**

Funzione: Sala civica

Indirizzo: Piazza U. Merlin 1

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Riposizionamento stallo parcheggio dedicato vicino ad ingresso edifici (nr 1) | P-30 | 150€ |
| Raccordi | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Percorso | | | |
| Pavimentazione | Percorso podo-tattile da parcheggi a ingressi (ml 50) | E-12a | 5.000€ |
| | Segnalazione tattile servizio | E-12c | 540€ |
| | Segnalazione tattile rampa | I-16 | 1.200€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 6.740€ |

INTERVENTI COMPUTATI in I_SP_17

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|------------|------|-------|
|----------|------------|------|-------|

| | | | |
|---------------------------|---|--------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Sostituzione porta ingresso | A-01 | 2.040€ |
| | Rampa per superamento dislivello soglia | A-05a | 350€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 2.555€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|-------------|-------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Rimozione sedie per garantire larghezza sufficiente per passaggio | I-00 | 200€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 2) | I-12 | 50€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 2) | I-13 | 70€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (10 ml) | I-15 | 450€ |
| | | | 770€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------|------------|------|-------|
| NON UTILIZZABILI DAL PUBBLICO | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione servizio igienico accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|--|-------|---------|------------------|-------|------|-------------------------------|----------|-------|----------------|
| INTERVENTI COMPUTATI in I_SP_17 | | | | | | Parcheggio | | | 150€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 6.740€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 2.555€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 770€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 14.325€ |
| X | | | X | | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Sede Partito**

Categoria: **Edifici proprietà comunale in concessione**

Funzione: Sede partito

Indirizzo: Via Roma 100

Gli interventi di accessibilità vengono valutati in relazione all'accessibilità alle funzioni primarie (accesso e area attesa) in quanto edificio di proprietà comunale ma dato in concessione ad organizzazione privata tra persone.

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | INTERVENTI COMPUTATI in I_AmP_04 | | |
| Raccordi | | | |
| | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Percorso | | | |
| Pavimentazione | Segnalazione tattile servizio | E-12c | 180€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 180€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Sostituzione porta ingresso | A-01 | 2.040€ |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | Fresatura soglia | A-04 | 150€ |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 2.190€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|-------------|-------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Rimozione sedie per garantire larghezza sufficiente per passaggio | I-00 | 200€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione | I-12 | 25€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille | I-13 | 35€ |
| Percorsi tattili | | | |
| | | | 260€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|------------------|-------|------|-------------------------------|----------|-------|---------------|--|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO | |
| | | | | | | Parcheggio | | | | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 180€ | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 2.190€ | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 260€ | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 2.630€ | |
| X | | | X | | | | X | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Mensa**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Refettorio

Indirizzo: Via Giordano

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| Si utilizza parcheggio EP_07, vedi scheda interventi relativa | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|----------------------------------|-------|-------|
| Pavimentazione | | Segnalazione servizio | E-12c | 180€ |
| Soluzioni per dislivelli | | Componenti non ancora rilevabili | | |
| Ostacoli | | | | |
| | | | | |
| | | | | 180€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---------------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso principale | Vetrofania | A-02 | 90€ |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| | Sostituzione maniglia (H 120) | A-03 | 130€ |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Inserimento campanello | A-06 | 900€ |
| | | | 1.120€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|---|--------------|---------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | Componenti non ancora rilevabili | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | | | |
| Segnaletica | Dispositivo informativo (nr 1) | I-09 | 300€ |
| | Pannello informativo Braille (nr 1) | I-10 | 500€ |
| | Targa indicativa funzione (nr 4) | I-12 | 100€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 4) | I-13 | 140€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 35€ |
| Percorsi tattili | Inserimento di percorso podo-tattile (25ml) | I-15 | 1.125€ |
| | | | 2.200€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Nuovo servizio igienico accessibile studenti*1 | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda (Nr 02) | S-20 | 300€ |
| | | | 14.860€ |

***1** In considerazione del fatto che la mensa sarà utilizzata da studenti delle scuole di 1° e/o 2° grado sarebbe opportuno dotare il refettorio di un servizio igienico accessibile in accordo con le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A della DGR 840/2009 che indica requisiti dimensionali specifici.

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO | |
| | | | | | | Parcheggio | | | | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 180€ | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 1.120€ | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 2.200€ | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.300€ | |
| | | | | | | Altro | | | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | | |
| | | X | | | X | | | X | 14.800€ | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Romagnoli 8

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione posto auto riservato | P-01 | 500€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 500€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Realizzazione spazio complanare antistante ingresso | E-01 | 580€ |
| Soluzioni per dislivelli | Modifica rampa per raccordo tra nuovo spazio antistante e zona parcheggio | E-15c | 2.000€ |
| | Posizionamento corrimano su rampa (ml 8) | E-16 | 1.440€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 300€ |
| Ostacoli | Rimozione tenda su porta ingresso | E-19 | 150€ |
| | | | 4.470€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|---|-------------|-------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Fresatura soglia | A-04 | 150€ |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | 315€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|-------|--------|
| Porte | Sostituzione porta wc | I-19b | 300€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 450€ |
| | | | 1.190€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-----------|--------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | Riposizionamento WC esistente (traslazione laterale) | S-02c | 300€ |
| | Inserimento doccetta bidet comprese eventuali opere impiantistiche | S-05a | 400€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento corrimano ribaltabile lato interno | S-12 | 60€ |
| | Inserimento maniglione a L su parete | S-09 | 180€ |
| Accessori | Specchio + portasapone+ porta salviette+ porta carta igienica | S-15-S-18 | 420€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda | S-20 | 300€ |
| | | | 1.660€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | | Parcheggio | 500€ | | |
| | | | | | | Percorso esterno | 4.470€ | | |
| | | | | | | Accesso edificio | 315€ | | |
| | | | | | | Spazi interni | 1.190€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 1.660€ | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 8.135€ |
| | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Amendola G. e G. 3

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Realizzazione segnaletica orizzontale corretta | P-03 | 150€ |
| | Inserimento palina verticale | P-03 | 150€ |
| Raccordi | | | |
| | | | 300€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Realizzazione spazio complanare antistante ingresso tramite allargamento pedata gradinata | E-01 | 75€ |
| | Rivestimento spazio complanare con piastrelle ceramiche da esterno | E-03a | 45€ |
| Soluzioni per dislivelli | Posizionamento corrimano rampa su lato muro (ml 6) | E-16 | 1.080€ |
| | Posizionamento corrimano scala esterna (2 ml) | E-16 | 360€ |
| | Fascia antiscivolo | V-03 | 400€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 516€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 2.476€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Campanello accesso | A-06 | 900€ |
| | | | 900€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|-------|---------------|
| Porte | Sostituzione porta sala attesa e sala visite e antiwc | I-19b | 600€ |
| | Sostituzione porta wc | I-19a | 520€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 450€ |
| | | | 2.310€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | Sostituzione e spostamento posizione wc | S-02 | 600€ |
| | Inserimento doccetta bidet comprese eventuali opere impiantistiche | S-05a | 400€ |
| | Spostamento lavabo | S-04 | 450€ |
| | Sostituzione lavabo antiwc | S-04 | 450€ |
| Corrimani e maniglioni | Riposizionamento corrimano ribaltabile lato interno | S-12 | 60€ |
| | Inserimento maniglione a L su parete | S-09 | 180€ |
| Accessori | Specchio + portasapone+ porta salviette+ porta carta igienica | S-15-S-18 | 420€ |
| | Spostamento porta salviette antiwc | S-14 | 30€ |
| | Portasapone antiwc | S-16 | 90€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda | S-20 | 300€ |
| | | | 2.980€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | Parcheggio | | | 300€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 2.476€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 900€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 2.310€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 2.980€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 8.966€ |
| | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via di Giulio5

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Realizzazione segnaletica orizzontale corretta | P-03 | 150€ |
| | Inserimento palina verticale | P-03 | 150€ |
| Raccordi | | | |
| | | | 300€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|----------------|
| Pavimentazione | Attraversamento pedonale | E-10 | 825€ |
| | Intercettazione attraversamento pedonale con segnaletica podo-tattile | E-12b | 250€ |
| | Percorso Loges da cancello a rampe | E-12a | 800€ |
| | Pulizia e trattamento pavimentazione cemento | E-04a | 600€ |
| Soluzioni per dislivelli | Rifacimento rampa per correzione pendenza | E-15c | 2.500€ |
| | Posizionamento corrimano rampa (24 ml) | E-16 | 4.320€ |
| | Posizionamento corrimano scala esterna (2 ml) | E-16 | 360€ |
| | Fascia antiscivolo | V-03 | 225€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 540€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 10.420€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|---|-------------|-------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | Rimuovere zerbino e installare zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |

Denominazione: **Ambulatorio medico**Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Roma 98

SPAZIO ESTERNO**PARCHEGGIO**

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|-------------|---------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Realizzazione segnaletica orizzontale corretta | P-03 | 150€ |
| | Inserimento palina verticale | P-03 | 150€ |
| Raccordi | Raccordo con marciapiede | P-04 | 1.400€ |
| | | | 1.700€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Sigillatura fughe cordolo-marciapiede e a tratti nel percorso pedonale (erbacce) | E-04 | 250€ |
| Soluzioni per dislivelli | Rifacimento rampa per correzione pendenza | E-15c | 2.000€ |
| | Posizionamento corrimano rampa (14 ml) | E-16 | 2.310€ |
| | Sistemazione pavimentazione spazio antistante | E-05 | 500€ |
| | Fascia antiscivolo | V-03 | 100€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 360€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 5.520€ |

EDIFICIO**ACCESSO EDIFICIO**

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|---|-------------|-------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Sostituzione maniglia | A-03 | 160€ |
| | Vetrofania | A-02 | 90€ |
| | Fresatura soglia | A-04 | 150€ |
| Elementi sporgenti | Rimozione zerbino sporgente e sostituzione con zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | Installare campanello | A-06 | 900€ |

1.465€

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|-------|--------|
| Porte | Sostituzione porte | I-19b | 1.200€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 450€ |
| | | | 2.390€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|-----------|--------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | Inserimento maniglione a L su parete | S-09 | 180€ |
| | Inserimento maniglione ribaltabile | S-10 | 200€ |
| Accessori | Specchio + portasapone+ porta salviette+ porta carta igienica | S-15-S-18 | 420€ |
| | Rimozione arredi fissi | S-19 | 100€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda | S-20 | 300€ |
| | | | 1.200€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO | |
| | | | | | | Parcheggio | | | 1.700€ | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 5.520€ | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 1.465€ | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 2.390€ | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 1.200€ | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 12.275€ | |
| | X | | | X | | | X | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Strada del Mare 26

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione parcheggio | P-02 | 800€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 800€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Nuovo spazio pavimentato tra percorso esterno e parcheggio | E-01 | 500€ |
| Soluzioni per dislivelli | Rifacimento rampa per correzione pendenza | E-15c | 2.500€ |
| | Posizionamento corrimano rampa (17 ml) | E-16 | 3.000€ |
| | Sistemazione pavimentazione spazio antistante | E-05 | 500€ |
| | Fascia antiscivolo | V-03 | 150€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 480€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 7.130€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Sostituzione maniglia | A-03 | 160€ |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| | | | 160€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|---|--------------|-------------|
| Porte | Sostituzione porta wc con scorrevole | I-19a | 520€ |

| | | | |
|------------------|--|-------|---------------|
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 450€ |
| | | | 1.710€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| | | | |
|--------------|------------|------|-------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | Spostamento lavabo su parete fronte porta | S-04 | 450€ |
| | Installazione doccetta bidet | S-05a | 400€ |
| Corrimani e maniglioni | Inserimento maniglione a L su parete | S-09 | 180€ |
| Accessori | Specchio + portasapone+ porta salviette+ porta carta igienica | S-15-S-18 | 420€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda | S-20 | 300€ |
| | | | 1.750€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|----------------|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
| | | | | | | Parcheggio | | | 800€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 7.130€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 160€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 1.710€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 1.750€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 11.550€ |
| X | | | X | | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via L. Longo 107

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Realizzazione segnaletica orizzontale corretta | P-03 | 300€ |
| Raccordi | | | |
| | | | 300€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Sistemazione manto usura piazzale | E-05 | 1.500€ |
| | Posizionamento in quota chiusino | E-09a | 180€ |
| | Posizionamento corrimano scala (4 ml) | E-16 | 720€ |
| Soluzioni per dislivelli | Sistemazione pavimentazione spazio antistante | E-05 | 500€ |
| | Fascia antiscivolo | V-03 | 750€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 360€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 4.010€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Sostituzione porta | A-01 | 2.000€ |
| Elementi sporgenti | Inserimento zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| | | | 2.165€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|--|--------------|-------------|
| Porte | Sostituzione porta antiwc e wc | I-19b | 600€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | Rimuovere zerbini davanti a porte interne | | |

| | | | |
|------------------|--|-------|---------------|
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 450€ |
| | | | 1.790€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| | | | |
|--------------|------------|------|-------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| Rifacimento/realizzazione integrale | | | |
| Sanitari | | | |
| | Installazione doccetta bidet | S-05a | 400€ |
| Corrimani e maniglioni | Inserimento maniglione a L su parete | S-09 | 180€ |
| Accessori | Specchio + portasapone+ porta salviette+ porta carta igienica | S-15-S-18 | 420€ |
| | Rimozione arredo antibagno | S-19 | 50€ |
| Campanello allarme | Inserimento di campanello di allarme a corda | S-20 | 300€ |
| | | | 1.350€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|------------------------|-------|--|--------|--------|
| | | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO | |
| | | | | | | | Parcheggio | | | 300€ | |
| | | | | | | | Percorso esterno | | | 4.010€ | |
| | | | | | | | Accesso edificio | | | 2.165€ | |
| | | | | | | | Spazi interni | | | 1.790€ | |
| | | | | | | | Collegamenti verticali | | | | |
| | | | | | | | Servizi igienici | | | 1.350€ | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | | | 9.615€ |
| X | | | X | | | | X | | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Teatro 29

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione stallo riservato lungo via Teatro | P-01 | 500€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 500€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| Pavimentazione | Sistemazione manto usura marciapiede | E-05 | 3.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | Piattaforma elevatrice a pantografo per accesso quota porta ingresso | V-11 | 4.500€ |
| | Fascia antiscivolo | V-03 | 250€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 300€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 8.050€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Sostituzione porta | A-01 | 2.900€ |
| Elementi sporgenti | Inserimento zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| | | | 3.065€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|--|-------------------------|-------------|
| Porte | Sostituzione porta sala visite | I-19² | 200€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |

| | | | |
|------------------|--|-------|--------|
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 600€ |
| | | | 1.540€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|---------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione servizio accessibile | S-01 | 11.0000 |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | Parcheggio | | | 500€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 8.050€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 3.065€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 1.540€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 24.155€ |
| X | | | X | | | X | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Canareggio 2

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione stallo riservato su via Caleffi | P-02 | 800€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 800€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|----------------|
| Pavimentazione | Nuovo spazio pavimentato tra percorso esterno e parcheggio | E-01 | 8.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | Rifacimento rampa per correzione pendenza | E-15c | 2.500€ |
| | Posizionamento corrimano rampa (17 ml) | E-16 | 3.000€ |
| | Fascia antiscivolo | V-03 | 150€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 480€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 14.130€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Sostituzione porta | A-01 | 2.900€ |
| Elementi sporgenti | Inserimento zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| | | | 3.065€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|------------|------|-------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |

| | | | |
|------------------|--|-------|---------------|
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 600€ |
| | | | 1.340€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| | | | |
|--------------|------------|------|-------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione servizio accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|------------------|-------|------|-------------------------------|----------------|-------|----------------|
| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
| | | | | | | Parcheggio | 800€ | | |
| | | | | | | Percorso esterno | 14.130€ | | |
| | | | | | | Accesso edificio | 3.065€ | | |
| | | | | | | Spazi interni | 1.340€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 11.000€ | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 30.335€ |
| X | | | X | | | X | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Curtatone

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | Realizzazione stallo riservato su via Curtatone | P-01 | 500€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 500€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | | | |
| Soluzioni per dislivelli | Rifacimento rampa per correzione pendenza | E-15c | 2.000€ |
| | Posizionamento corrimano rampa (14 ml) | E-16 | 2.310€ |
| | Sistemazione pavimentazione spazio antistante | E-05 | 500€ |
| | Fascia antiscivolo | V-03 | 100€ |
| | Fascia segnalazione rampa | I-16 | 360€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 5.270€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|--|-------------|-------------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Sostituzione maniglia | A-03 | 160€ |
| | Rampa metallica per dislivello soglia | A-05 | 200€ |
| Elementi sporgenti | Inserimento zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| | | | 525€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------|--|--------------|---------------|
| Porte | Sostituzione porta sala attesa, visite, antiwc e wc | I-19b | 1.200€ |

| | | | |
|------------------|--|-------|--------|
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 450€ |
| | | | 2.390€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| | | | |
|--------------|------------|------|-------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|---------|
| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione servizio accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|------|------------------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO | |
| | | | | | | Parcheggio | | | 500€ | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 5.270€ | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 525€ | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 2.390€ | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.000€ | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 19.685€ | |
| | X | | | X | | | X | | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Piazza U. Merlin 2

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|------------|------|-------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| VEDI NOTE in I_EP_25 | | | |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|------------|------|-------|
| Pavimentazione | | | |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|---------------------------------------|------|--------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | Sostituzione porta | A-01 | 1.900€ |
| | Rampa metallica per dislivello soglia | A-05 | 200€ |
| Elementi sporgenti | Inserimento zerbino incassato | I-01 | 165€ |
| Spazio retrostante | | | |
| | | | 2.265€ |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|----------------|---|-------|--------|
| Porte | Sostituzione porta sala attesa, visite, antiwc e wc | I-19b | 1.200€ |
| Dislivelli | | | |
| Pavimentazione | | | |
| Arredi fissi | Inserire sedie dotate di braccioli (nr 2) | I-02 | 200€ |
| | Inserire sedie senza braccioli (nr 2) | I-02 | 170€ |

| | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|
| | Appendiabiti a colonna H 120 | I-07 | 120€ |
| Segnaletica | Targa indicativa funzione (nr 3) | I-12 | 75€ |
| | Targa indicativa funzione con carattere Braille (nr 3) | I-13 | 105€ |
| | Mappa wc con caratteri Braille | I-10a | 70€ |
| Percorsi tattili | Percorso Loges da ingresso a zone funzionali | I-15 | 450€ |
| | | | 2.390€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione servizio accessibile | S-01 | 11.0000 |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------|------------------|----------|------|-------------------------------|----------|-------|----------------|
| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
| | | | | | | Parcheggio | | | |
| | | | | | | Percorso esterno | | | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | 2.265€ |
| | | | | | | Spazi interni | | | 2.390€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 15.655€ |
| | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Cimitero del capoluogo**

Categoria: **Sruttare religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via Buoizzi

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|-------------|
| Parcheggio | | | |
| Segnaletica non conforme alla normativa | Adeguamento segnaletica orizzontale e verticale | P-03 | 600€ |
| Raccordi | | | |
| | | | 600€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Segnalazione servizio con segnaletica podo-tattile | E-12c | 180€ |
| | Percorso podo-tattile per esterni in PVC con codici Loges | E-12a | 5.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 5.180€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|----------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | Rampa prefabbricata in metallo, pendenza max 8%, dislivello max 30 cm | E-15a | 2.000€ |
| Pavimentazione | Rotolo di pavimentazione in mescola di PVC anti scivolamento (per adeguamento temporaneo tratti di pavimentazione) L 50 mt | E-08a | 6.500€ |
| Arredi fissi | Fontanella inclusiva | E-28 | 500€ |
| | Panche da esterno | E-29 | 3.000€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni. | E-21 | 350€ |
| | Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D. | E-22 | 550€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | E-23 | 70€ |
| | Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170. | E-24 | 600€ |
| | Corrimano in corda per esterni (guida tattile) | E-24a | 5.000€ |
| Percorsi tattili | | | |
| | | | 18.570€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione wc accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | 600€ | | |
| | | | | | | Percorso esterno | 5.180€ | | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | |
| | | | | | | Spazi interni | 18.570€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 11.000€ | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 35.350€ |
| | | X | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Cimitero**

Categoria: **Strutture religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via Gramsci

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|--|-------------|---------------|
| Parcheggio | Rifacimento stalli riservati in spazio complanare ad ingresso | P-01 | 1.000€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 1.000€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|---|--------------|-------------|
| Pavimentazione | Segnalazione servizio con segnaletica podo-tattile | E-12c | 180€ |
| | Percorso podo-tattile per esterni in PVC con codici Loges | E-12a | 500€ |
| Soluzioni per dislivelli | Raccordo realizzato per eliminazione dislivello fino a 2,5 cm, mediante la scarifica e l'asporto e successiva stesa di nuovo conglomerato bituminoso in modo da ottenere complanarità. | E-14 | 160€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 840€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|----------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | Rampa prefabbricata in metallo, pendenza max 8%, dislivello max 30 cm | E-15a | 2.000€ |
| Pavimentazione | Rotolo di pavimentazione in mescola di PVC anti scivolamento (per adeguamento temporaneo tratti di pavimentazione) L 50 mt | E-08a | 6.500€ |
| Arredi fissi | Fontanella inclusiva | E-28 | 500€ |
| | Panche da esterno | E-29 | 3.000€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni. | E-21 | 350€ |
| | Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D. | E-22 | 550€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | E-23 | 70€ |
| | Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170. | E-24 | 600€ |
| | Corrimano in corda per esterni (guida tattile) | E-24a | 5.000€ |
| Percorsi tattili | | | |
| | | | 18.570€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione wc accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | | | | CATEGORIA | COSTO |
|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|----------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Parcheggio | 1.000€ |
| | | | | | | | | | Percorso esterno | 840€ |
| | | | | | | | | | Accesso edificio | |
| | | | | | | | | | Spazi interni | 18.570€ |
| | | | | | | | | | Collegamenti verticali | |
| | | | | | | | | | Servizi igienici | 11.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | | |
| | | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | | |
| | | | | | | | | | | |



Denominazione: **Cimitero**

Categoria: **Sruttare religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via Cimitero

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Parcheggio | Realizzazione stalli riservati | P-01 | 1.000€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 1.000€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Segnalazione servizio con segnaletica podo-tattile | E-12c | 180€ |
| | Percorso podo-tattile per esterni in PVC con codici Loges | E-12a | 1.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 1.180€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|----------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | Rampa prefabbricata in metallo, pendenza max 8%, dislivello max 30 cm | E-15a | 2.000€ |
| Pavimentazione | Rotolo di pavimentazione in mescola di PVC anti scivolamento (per adeguamento temporaneo tratti di pavimentazione) L 50 mt | E-08a | 6.500€ |
| Arredi fissi | Fontanella inclusiva | E-28 | 500€ |
| | Panche da esterno | E-29 | 3.000€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni. | E-21 | 350€ |
| | Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D. | E-22 | 550€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | E-23 | 70€ |
| | Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170. | E-24 | 600€ |
| | Corrimano in corda per esterni (guida tattile) | E-24a | 5.000€ |
| Percorsi tattili | | | |
| | | | 18.570€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione wc accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------------------------|-------|----------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | | | 1.000€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 1.180€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 18.570€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 31.750€ |
| | | X | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Cimitero**

Categoria: **Sruttare religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via della Pace

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Parcheggio | Realizzazione stalli riservati | P-01 | 1.000€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 1.000€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Segnalazione servizio con segnaletica podo-tattile | E-12c | 180€ |
| | Percorso podo-tattile per esterni in PVC con codici Loges | E-12a | 2.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 2.180€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|----------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | Rampa prefabbricata in metallo, pendenza max 8%, dislivello max 30 cm | E-15a | 2.000€ |
| Pavimentazione | Rotolo di pavimentazione in mescola di PVC anti scivolamento (per adeguamento temporaneo tratti di pavimentazione) L 50 mt | E-08a | 6.500€ |
| Arredi fissi | Fontanella inclusiva | E-28 | 500€ |
| | Panche da esterno | E-29 | 3.000€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni. | E-21 | 350€ |
| | Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D. | E-22 | 550€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | E-23 | 70€ |
| | Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170. | E-24 | 600€ |
| | Corrimano in corda per esterni (guida tattile) | E-24a | 5.000€ |
| Percorsi tattili | | | |
| | | | 18.570€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione wc accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------------------------|-------|----------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | | | 1.000€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 2.180€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 18.570€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 32.750€ |
| | | X | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Cimitero**

Categoria: **Sruttare religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via Teatro

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Parcheggio | Realizzazione stalli riservati | P-01 | 1.000€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 1.000€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Adeguamento della pavimentazione dissestata | E-05 | 300€ |
| | Segnalazione servizio con segnaletica podo-tattile | E-12c | 180€ |
| | Percorso podo-tattile per esterni in PVC con codici Loges | E-12a | 3.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | | | |
| Ostacoli | | | |
| | | | 3.480€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|----------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | Rampa prefabbricata in metallo, pendenza max 8%, dislivello max 30 cm | E-15a | 2.000€ |
| Pavimentazione | Rotolo di pavimentazione in mescola di PVC anti scivolamento (per adeguamento temporaneo tratti di pavimentazione) L 50 mt | E-08a | 6.500€ |
| Arredi fissi | Fontanella inclusiva | E-28 | 500€ |
| | Panche da esterno | E-29 | 3.000€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni. | E-21 | 350€ |
| | Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D. | E-22 | 550€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | E-23 | 70€ |
| | Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170. | E-24 | 600€ |
| | Corrimano in corda per esterni (guida tattile) | E-24a | 5.000€ |
| Percorsi tattili | | | |
| | | | 18.570€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione wc accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | 1.000€ | | |
| | | | | | | Percorso esterno | 3.480€ | | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | |
| | | | | | | Spazi interni | 18.570€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 11.000€ | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 34.050€ |
| | | X | | | X | | | X | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Cimitero**

Categoria: **Sruttare religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Strada Provinciale 85

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Parcheggio | Realizzazione stalli riservati | P-01 | 1.000€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 1.000€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Realizzazione spazio complanare zona ingresso | E-03b | 500€ |
| | Segnalazione servizio con segnaletica podo-tattile | E-12c | 180€ |
| | Percorso podo-tattile per esterni in PVC con codici Loges | E-12a | 1.500€ |
| Soluzioni per dislivelli | Rifacimento rampe per raccordo con nuovo spazio complanare ingresso | E-15c | 3.000€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 5.180€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |
| | | | |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|----------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | Rampa prefabbricata in metallo, pendenza max 8%, dislivello max 30 cm | E-15a | 2.000€ |
| Pavimentazione | Rotolo di pavimentazione in mescola di PVC anti scivolamento (per adeguamento temporaneo tratti di pavimentazione) L 50 mt | E-08a | 6.500€ |
| Arredi fissi | Fontanella inclusiva | E-28 | 500€ |
| | Panche da esterno | E-29 | 3.000€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni. | E-21 | 350€ |
| | Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D. | E-22 | 550€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | E-23 | 70€ |
| | Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170. | E-24 | 600€ |
| | Corrimano in corda per esterni (guida tattile) | E-24a | 5.000€ |
| Percorsi tattili | | | |
| | | | 18.570€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione wc accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | COSTO | | |
|-----------|----------|---------|-----------|----------|------|-------------------------------|----------------|-------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | 1.000€ | | |
| | | | | | | Percorso esterno | 5.180€ | | |
| | | | | | | Accesso edificio | | | |
| | | | | | | Spazi interni | 18.570€ | | |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | 11.000€ | | |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 35.750€ |
| | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |



Denominazione: **Cimitero**

Categoria: **Sruttare religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via 2 giugno

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Parcheggio | Realizzazione stalli riservati | P-02 | 1.600€ |
| Segnaletica non conforme alla normativa | | | |
| Raccordi | | | |
| | | | 1.600€ |

PERCORSO ESTERNO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Pavimentazione | Realizzazione spazio complanare zona ingresso | E-03b | 500€ |
| | Nuova caditoia, a maglie quadrate e complanare alla pavimentazione | E-09b | 1.350€ |
| | Segnalazione servizio con segnaletica podo-tattile | E-12c | 180€ |
| | Percorso podo-tattile per esterni in PVC con codici Loges | E-12a | 1.000€ |
| Soluzioni per dislivelli | Rifacimento rampa per raccordo con nuovo spazio complanare ingresso | E-15c | 1.500€ |
| Ostacoli | | | |
| | | | 4.530€ |

EDIFICIO

ACCESSO EDIFICIO

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------------|------------|------|-------|
| Spazio antistante | | | |
| Rampa | | | |
| Gradini | | | |
| Porta ingresso | | | |
| Elementi sporgenti | | | |
| Spazio retrostante | | | |
| Campanello | | | |

SPAZI INTERNI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|------------------|--|--------------|----------------|
| Porte | | | |
| Dislivelli | Rampa prefabbricata in metallo, pendenza max 8%, dislivello max 30 cm | E-15a | 2.000€ |
| Pavimentazione | Rotolo di pavimentazione in mescola di PVC anti scivolamento (per adeguamento temporaneo tratti di pavimentazione) L 50 mt | E-08a | 6.500€ |
| | Realizzazione nuova pavimentazione viale centrale | E-03b | 10.000€ |
| Arredi fissi | Fontanella inclusiva | E-28 | 500€ |
| | Panche da esterno | E-29 | 3.000€ |
| Segnaletica | Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni. | E-21 | 350€ |
| | Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D. | E-22 | 550€ |
| | Mappa wc con rilievi e caratteri Braille | E-23 | 70€ |
| | Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170. | E-24 | 600€ |
| | Corrimano in corda per esterni (guida tattile) | E-24a | 5.000€ |
| Percorsi tattili | | | |
| | | | 28.570€ |

COLLEGAMENTI VERTICALI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|--------------|------------|------|-------|
| NON PRESENTI | | | |
| | | | |

SERVIZI IGIENICI

| BARRIERA | INTERVENTO | Rif. | COSTO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Rifacimento/realizzazione integrale | Realizzazione wc accessibile | S-01 | 11.000€ |
| Sanitari | | | |
| Corrimani e maniglioni | | | |
| Accessori | | | |
| Campanello allarme | | | |
| | | | 11.000€ |

SINTESI SCHEDA

| | | | | | | CATEGORIA | | | COSTO |
|-----------|----------|---------|-----------|----------|------|-------------------------------|----------|-------|----------------|
| | | | | | | Parcheggio | | | 1.600€ |
| | | | | | | Percorso esterno | | | 4.530€ |
| | | | | | | Accesso edificio | | | |
| | | | | | | Spazi interni | | | 28.570€ |
| | | | | | | Collegamenti verticali | | | |
| | | | | | | Servizi igienici | | | 11.000€ |
| Frequenza | | | Rilevanza | | | Grado di conservazione | | | 45.700€ |
| | X | | | X | | | X | | |
| Bassa | Media | Elevata | Bassa | Media | Alta | Scarso | Medio | Buono | |

